



Připojení zemních lan k vývodovým portálům

4	svorka uzemňovací	ELBA	162 910	4.41	—	35	—	1
3	kotevní svorka klínová	RIBE	B118203A01	4.6	90	32	—	1
2	oko dvojité	ELBA	231 449.2	2.04	160	36	250	1
1	kotevní praporec	ELBA	235 112.5	2.15	210	40	80	1
Pozice	NÁZEV POLOŽKY	VÝROBCE	TYP	HMOTNOST (kg)	ZARUČENOST (kN)	ZKRATOVÁ ODOL. (kA)	DÉLKA (mm)	Počet

Poznámka:

- Rohy ochranných armatur jsou orientovány směrem vzhůru

Matice svorníků a šroubů všech částí musí být namontovány následovně:

 - svislé svorníky a šrouby
 - vodorovné svorníky a šrouby orientované kolmo na vedení
 - vodorovné svorníky a šrouby orientované po vedení
- matice dole

matice směrem ke dříku stožáru

matice směrem ke stožáru s vyšším číslem

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501656578	
STATUS/STUPĚŇ	DPS		
ČÁST	D.2.		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Čestmír Vásek; cestmir.vasek@egem.cz; +420 721 363 423		
ARCHIVNÍ ČÍSLO		DATUM: 04/2024	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Pavel Froněk	ČÍSLO VÝK/DOK: ZL5_TR	
VYPRACOVAL	Petr Rázek		
KONTROLOVAL	Petr Rázek		
MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘÍP	
SO/PS	SO 01.5: V5525/516	MĚŘÍTKO: schema	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	FORMÁT: A3	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	Připojení ZL kotevní sestava V5525/516: TR Říp	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	