provizorní stožár pro kotvení KZL

provizorní stožár pro kotvení KZL

provizorní stožár pro kotvení KZL

Zbudováno na začátku realizace II etapy výstavby provizorní stožár pro kotvení KZL

LEGENDA:

- ZÁKLADY POD HOK
- ZÁKLADY POD POK
- PROVIZORNÍ PATKA PRO KZL
- PROVIZORNÍ UMÍSTĚNÍ PATKY Z4
- KABELOVODY K17–50…ULTIMA 860x1610x1050 mm; K17–K50–PLASTOVÁ KOMORA SITEL–PLASTOVÉ VÍKO PRO TŘÍDU A15; K1–K16–předrátkované kabelové kanory z vodotesného betonu rozměrů 2500x2250x2550mm, 2100x2250x2550mm, 2500x2250x3050mm, 2500x2250x2850mm, 2250x2700x2715mm, 2250x2700x1980mm, 2250x2700x1245mm
- KABELOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNIČKY (ZEMNÍ PRÁCE PRO KABELY VN, NN)
- STANOVIŠTĚ T101, T102
- DEMOLICE (VIZ. SITUACE DEMOLICE)
- CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ (BETONOVÉ) DLAŽBY
- VYJÍTÍ ZACHOVALÝCH PANELŮ Z DEMOLICE

KUT V PLOŠE ROZVODNY V MÍSTĚ ZÁKLADOVÝCH PATEK 476,9 b.p.v.
ŽELAVÁ ZÁKLADOVÝCH PATEK POK BUDE 100MM NAD ÚT.
ŽELAVÁ ZÁKLADOVÝCH PATEK HOK BUDE 300MM NAD ÚT.

AUTORIZACE:

INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO

NÁZEV AKCE	TR Řípov – rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
ČÁST	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Čestmír Vašek, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 721 363 423
ARCHIVNÍ ČÍSLO	EGE 03739
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Ivan Litochleb
VYPRACOVAL	Ing. Ivan Litochleb
KONTROLOVAL	Ing. Petr Mátna
MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 674 01 Třebíč
SO/PS	SO 31 – Rozvodna 110–stav. část
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00016
DRUH DOKUMENTU	výkres
NÁZEV DOKUMENTU	Základový plán

Č. STAVBY: 0010200003001	
Č. OBJ: 4501656578	
DATUM: 04/2024	
ČÍSLO VÝK/DOK: D1.1b1-04	
KÓD LOKALITY: ŘIP	
MĚŘÍTKO: M 1:100	
FORMÁT: 18xA4	
LIST/CELKEM: 1/1	
ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:	

Soubor: ŘIP_SO31_D.1.1B1_04-ZÁKLADOVÝ PLAN.DWG