


- LEGENDA:
- HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ SÍŤ - PÁSEK 3x FeZn 30x4
 - NOVÝ EKVIPOTCIÁLNÍ PRAH OPLOCENÍ - PÁSEK 1x FeZn 30x4
 - STÁVAJÍCÍ EKVIPOTCIÁLNÍ PRAH OPLOCENÍ
 - STÁVAJÍCÍ UZEMŇOVACÍ SÍŤ - PÁSEK 1x FeZn 30x4
 - ZEMNÍ JIMKA
 - SVODY UZEMNĚNÍ - PÁSEK 2xFeZn 40x5
 - PROVIZORNÍ SVODY UZEMNĚNÍ - PÁSEK 2xFeZn 40x5
 - UZEMNĚNÍ KABELOVÝCH ŠACHET - PÁSEK 1x FeZn 30x4
 - CHRAŇKA UZEMNĚNÍ Ø 60mm POUŽITÁ PŘI KŘÍŽENÍ S KOMUNIKACÍ A KABELOVÝM KANÁLEM



PŘED ZAPOČÍTÍM VEŠKERÝCH PRACÍ MUSÍ BYT VYTVOŘEN VŠEČKÁ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

PŘED ZAHLÁŠENÍM BOURACÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU ŘÁDNĚ VYTVOŘENY PODZEMNÍ OBJEKTY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VŠECHNY KABELY, KTERÉ ZŮSTAVAJÍ POD NÁPĚTÍM, BUDOU ULOŽENY DO ROZEBÍRATELNÝCH KAB. ŽLABŮ NEBO CHRAŇKÁK. TRASU MUSÍ BUĎ VÝRAZNĚ OZNAČIT VŠECHNY KABELY VEDOUcí K DEMOLOVANÝM OBJEKTŮM BUDOU OSTRANĚNÝ

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řířov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001	
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 102 0002 780	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHŮT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 169 00 Praha 4	DATUM 09-2024	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ĽESTMÍR VÁŠEK, cestmír.vasek@egem.cz, tel.: +420 267 199 220	ČÍSLO VÝK/DOK. D2.b)-08	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	EGE 19133		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ĽESTMÍR VÁŠEK		
VYPRACOVAL	TOMÁŠ VOŠICKÝ		
KONTROLOVAL	Ing. TOMÁŠ JANEČEK		
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY: ŘÍP	
SO/PS	PS09-ROZVODNA 110kV - TECHNOLOGIE	MĚŘÍTKO: M 1:200	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZ000038	FORMÁT: A1	
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	DISPOZICE R110kV - UZEMNĚNÍ	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:	