

NÁZEV AKCE	TR Řífov- rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č.STAVBY: 001020003001
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 102 0002 780
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 267 199 220	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	DATUM: 04-2024
VYPRACOVAL	JAN PROCHÁZKA	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	JAN PROCHÁZKA	
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY: ŘIP
SO/PS	PS30 - Místní řídicí systém	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00041	
DRUH DOKUMENTU	Seznam	
NÁZEV DOKUMENTU	TS30/02 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE Montážního materiálu - ŘS	LIST / CELKEM: 1 / 3

položka	mn.	jedn.	typ	popis	výrobce
Technická specifikace TS30/01 - Rozváděč řídicího systému					
Rozváděč AXY01					
AXY01	1	ks	RORS	Skříňový rozváděč 800x2000x600mm, přední jednokřídlé dveře (rám musí být zpevněn nahoře i ve spodě dveří rozváděče), zadní panel, podstavec 600x100x800mm, nosníky svorkovnic, výsuvná police, rozvaděče budou vybaveny zámkem DIRAK s výklopnou pákou (otevírání bude možno bez použití nástroje, do výklopné páky bude příprava pro instalaci FAB - prozatím bude osazeno tlačítkem). Rozvaděč bude vybaven ventilátorem a termostatem. Provedení dle standardu EG.D. (RAL7035, provedení pomeranč)	EGEM
F791	1	ks		A8000 + příslušenství	SIEMENS-(není v dodávce rozv.)
	6	ks	RE 4501	Panel s průchodem pro kabely 1U	REVATECH
	1	ks	Polorám 19" 12U	Panel pro A8000 (polorám 12U)	REVATECH
F7961	1	ks	NTP server + příslušenství	NTP server je M150 a v sestavě je jak držák, coax (40m), konektory ibleskojistky Phoenix	Siemens (není v dodávce rozv.)
	1	ks		BNC konektor - dle TS30/2	SIEMENS-(není v dodávce rozv.)
F7941, F7942	2	ks	RSG2100	RuggedSwitch RSG2100 - stávající, přesunutí	Stávající.(není v dodávce rozv.)
BY01	1	sada	RTU7MC	LTE modem RTU7MC firmy ELVAC (BY01) 1ks 221304803255 RTU7M CASE-2,5 DIN B2,5N (držák na DIN lištu) 1ks 221310550162 RTU7M PWRIC-275DH 1ks 221312550410 RTU7M COMIO-PC3-LTE 1ks 182812100300 LTE, UMTS, GSM anténa magnetická 5dBi, 2xSMA(m), 2x5m RG. KONFIGURACE BUDE POTVRZENA OBJEDNATELEM PŘED REALIZACÍ.	ELVAC
	11	ks		PowerCat 6A propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, šedý	MOLEX
	2	ks	Metelický patchpanel	Metelický patchpanel 1U, 24xRJ45, PID-00257, (Keystone CAT 6A - 6ks, záslepka 18ks)	MOLEX
	1	ks	Optický patchpanel	Optický patchpanel 1U, 24xDSC konektor, MOF-PP-24SCD1U, (adaptér CS MM duplex 24ks, záslepka DSC 16ks)	MODNET
	1	ks	Optický patchpanel	Optický patchpanel 1U, 24xDSC konektor, MOF-PP-24SCD1U, (adaptér CS MM duplex 24ks, záslepka DSC 22ks)	MODNET
	6	ks	Kabel UTP cat. 6A	PowerCat 6A propojovací kabel UTP kat.6A, 1 metr, žlutý	
	6	ks	Kabel UTP cat. 6A	PowerCat 6A propojovací kabel UTP kat.6A, 2 metry, žlutý	
	6	ks	Kabel UTP cat. 6A	PowerCat 6A propojovací kabel UTP kat.6A, 1 metr, červený	
	1	ks	Kabel UTP cat. 6A	PowerCat 6A propojovací kabel UTP kat.6A, 0,5 metr, červený	
	11	ks	Kabel UTP cat. 6A	PowerCat 6A propojovací kabel UTP kat.6A, 2 metry, šedý	MOLEX

FA1.16,FA1.2 6,FA1.191, FA1.192, FA1.291, FA1.292	6	ks	LTN-UC-4C-2	Jistič 2-pólový 4A, 440V DC	OEZ Letohrad
FAEV	1	ks	LTN-6C-1	Jistič 1-pólový 6A, 230V 50Hz	OEZ Letohrad
FAES	1	ks	LTN-6B-1	Jistič 1-pólový 6A, 230V 50Hz	OEZ Letohrad
FAEJ	1	ks	LTN-6B-1N	Jistič 1-pólový 6A, 230V 50Hz	OEZ Letohrad
FAEZ	1	ks	LTN-10B-1	Jistič 1-pólový 10A, 230V 50Hz	OEZ Letohrad
XNE, XNJ, XN11, XN12	40	ks	Svorka UT6	Svorka UT6	Phoenix contact
XNE, XNJ	10	ks	Svorka UT6 BU	Svorka UT6, modrá	Phoenix contact
XNE, XNJ	10	ks	Svorka UT6 PE	Svorka UT6, zž	Phoenix contact
XNE, XNJ, XN11, XN12	6	ks	Čelíčko D-UT6	Čelíčko D-UT6	Phoenix contact
XNE, XNJ, XN11, XN12	8	ks	Klema FBS2-8 OG	Klema FBS2-8 OG	Phoenix contact
XNE, XNJ, XN11, XN12	8	ks	Klema FBS3-8 OG	Klema FBS3-8 OG	Phoenix contact
XNE, XNJ, XN11, XN12	4	ks	Klema FBS4-8 OG	Klema FBS4-8 OG	Phoenix contact
XNE, XNJ, XN11, XN12	2	ks	Klema FBS10-8 OG	Klema FBS10-8 OG	Phoenix contact
XNE, XNJ, XN11, XN12	4	ks	Popis ZB8-LGS 1-10	Popis ZB8-LGS 1-10	Phoenix contact
XNE, XNJ, XN11, XN12	4	ks	Popis ZB8-LGS 11-20	Popis ZB8-LGS 11-20	Phoenix contact
XN191, XN192, XH	40	ks	Svorka UT4-MT-P/P	Svorka UT4-MT-P/P	Phoenix contact
	8	ks	Čelíčko D-UT4	Čelíčko D-UT4	Phoenix contact
	6	ks	Klema FBS 2-6	Klema FBS 2-6	Phoenix contact
	6	ks	Klema FBS 3-6	Klema FBS 3-6	Phoenix contact
	2	ks	Klema FBS 5-6	Klema FBS 5-6	Phoenix contact
	2	ks	Klema FBS 10-6	Klema FBS 10-6	Phoenix contact
	5	ks	Popis ZB6-LGS 1-10	Popis ZB6-LGS 1-10	Phoenix contact
	10	ks	Přepážka ATP-UT-TWIN	Přepážka ATP-UT-TWIN	Phoenix contact
	12	ks	CLIPFIX 35-5	zarážky pro svorkovnice v rozvaděči	Phoenix contact
	8	ks	KLM3	Označování svorkovnic	Phoenix contact
ES	1	ks	SZ2500.110	Osvětlení rozváděče 600lm, 4000k, 7W	Rital
EZ1, EZ2, EJ1, EJ2	4	ks	ZSE-03	Zásuvka 230V AC /16A na DIN lištu	OEZ Letohrad
	250	m	CMA 1,5	Vodič 1,5mm2	
	100	m	CMA 2,5	Vodič 2,5mm2	
	8	m	NS35/15	DIN montážní lišta	Phoenix contact
	1	m	Cu 20/3	Měděný pás pro upevnění uzemnění a stínění	
	4	ks	WSH5	Izolační kámen	
	2	m		Zemnicí pásek FeZn 30x4 pro uzemnění rozváděče	
	10	ks	KLBU-E-10-20	Svorky pro ukončení stínění kabelů v rozváděči	Weidmüller-(není v dodávce rozv.)
	10	ks	KLBU-E-15-32	Svorky pro ukončení stínění kabelů v rozváděči	Weidmüller-(není v dodávce rozv.)
	2	m		Perforovaný žlab 80x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	IBOCO
	2	m		Perforovaný žlab 60x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	IBOCO
	4	m		Perforovaný žlab 40x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	IBOCO
	8	m		Perforovaný žlab 40x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	IBOCO
	1	ks		Drobný montážní materiál	
	0.5	m2	PromaSTOP - CC	Protipožární přepážka	Promat
Demontáže					
	2	ks	Rozváděče	Demontáž rozváděčů RTU a NFR ve VF místnosti	