



NÁZEV AKCE	TR Říčov- rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č.STAVBY: 001020003001
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 102 0002 780
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 267 199 220	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	DATUM: 04-2024
VYPRACOVAL	JAKUB VANČURA	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTRLOVAL	JAN PROCHÁZKA	
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY: ŘIP
SO/PS	PS30 - Místní řídicí systém	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00041	
DRUH DOKUMENTU	Seznam	
NÁZEV DOKUMENTU	KABELOVÝ SEZNAM	LIST / CELKEM: 1 / 8

NAP. [kV]	TYP	DĚLKA	KONCOVKA	DATUM	IZOLAČNÍ ODPOR			1. KONEC	2. KONEC	ČÍSLO KABELU	OZNAČENÍ VODIČŮ
		[m]				[MΩ]					
		proj.	1. koncovka	položení	RS	RT	ST				
	skut.	skut.	2. koncovka	měření	RN	SN	TN				
AXY01											
	CYKY-O 2x4	10						BSP	BSP	WLXY0101	±1.1
								AXY01	AXE01		
	CYKY-O 2x4	10						BSP	BSP	WLXY0102	±1.2
								AXY01	AXE01		
	CYKY-J 5x4	10						BSP	BSP	WLXY0103	Topení/ zásuvky
								AXY01	AXE01		
	CYKFY-O 4x1.5	10						BSP	BSP	WSXY0101	OBVOD IRF
								AXY01	AXE01		
	2xSC/LC dx	1						BSP	BSP	WOXY0101	OPTICKÝ KRUH OCHRAN R110 kV PANEL - SWITCH
								AXY01	AXY01		
	2xSC/LC dx	1						BSP	BSP	WOXY0102	OPTICKÝ KRUH OCHRAN R110 kV PANEL - SWITCH
								AXY01	AXY01		
	2xSC/LC dx	1						BSP	BSP	WOXY0103	1. OPTICKÝ KRUH 22 kV PANEL - SWITCH
								AXY01	AXY01		
	2xSC/LC dx	1						BSP	BSP	WOXY0104	2. OPTICKÝ KRUH 22 kV PANEL - SWITCH
								AXY01	AXY01		
	2xSC/LC dx	1						BSP	BSP	WOXY0105	1. OPTICKÝ KRUH 22 kV PANEL - SWITCH
								AXY01	AXY01		
	2xSC/LC dx	1						BSP	BSP	WOXY0106	2. OPTICKÝ KRUH 22 kV PANEL - SWITCH
								AXY01	AXY01		