A-A (1:2)



(1:2)





POZNÁMKA:
SVARY: a=5 mm
SVARY MUSÍ BÝT ZHOTOVENY PO CELÉM OBVODĚ PŘIPOJOVANÝCH PRVKŮ TAK, ABY DO NICH NEZATÉKALA VODA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ
OCEL S355J2

TŘÍDA PROVEDENÍ KONSTRUKCE EXC-2 DLE EN 1090-2
TŘÍDA SVAŘOVÁNÍ C DLE ČSN EN ISO 5817

ROZPISKA				
POZICE	KONSTRUKČNÍ PRVEK	KS	HMOTNOST	POZNÁMKY
1	P14-100x200	2	1,82 kg	
2	P10-140x200	1	2,2 kg	
3	P10-50x74	2	0,29 kg	

CELKOVÁ HMOTNOST 7 kg
NÁTĚROVÁ PLOCHA 0,2 m2

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO

NÁZEV AKCE	TR Řípov - rek. R110kV, sek. tech., VS, PZTS	Č. STAVBY:001020003001 Č. OBJ.: 102 0002 780
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	EGEM
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 267 199 220	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	3 EGE 37615	DATUM: 02-2024
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	ČÍSLO VÝK/DOK:
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN PROCHÁZKA	D2.b) - 06
KONTROLOVAL	Ing. PETR MÝTINA	
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY: ŘIP
SO/PS	PS09 - ROZVODNA 110kV - HOK	MĚŘÍTKO: 1:2
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	FORMÁT: A3
DRUH DOKUMENTU	KONSTRUKČNÍ VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	HOK - ÚCHYT TYP Č.2	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:

Soubor: PS09_D2.b) - 06_HOK_UCHYT_TYP_C_2.idw