



POZNÁMKA:
SVARY: a=5 mm
SVARY MUSÍ BÝT ZHOTOVENY PO CELEM OBVODĚ PŘIPOJOVANÝCH PRVKŮ TAK, ABY DO NICH NEZATÉKALA VODA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ
SPOJOVACÍ MATERIÁL: PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
OCEL S355J2

ROZPISKA				
POZICE	KONSTRUKČNÍ PRVEK	KS	HMOTNOST	POZNÁMKY
1	L120x120x10-620	4	10,57 kg	
2	L100x100x10-12000	4	180,41 kg	
3	L80x80x10-620	4	7,16 kg	
4	L50x50x5-740	96	2,79 kg	

CELKOVÁ HMOTNOST
NÁTEROVÁ PLOCHA

1115 kg
35 m2

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řířov - rek. R110kV, sek. tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001	Č. OBJ.: 102 0002 780
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg-d	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (OPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	EGEM	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel.: +420 267 199 220	DATUM: 02-2024	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	1 EGE 13211		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	ČÍSLO VÝK/DOK:	
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN PROCHÁZKA		
KONTRLOVAL	Ing. PETR MÝTINA	MĚŘÍTKO: 1:15	
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ		
SO/PS	PS09 - ROZVODNA 110kV - HOK	FORMÁT: A1	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038		
DRUH DOKUMENTU	KONSTRUKČNÍ VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	HOK - BLESKOSVOD ČÁST 1 (H=10,5m)		
	H=10,5m	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:	