

Zadavatel:

EG.D, s.r.o.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 21055050

Veřejná zakázka:

„Dodávka HIS modulů“

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ 1: (stejný dotaz přišel i 22. 10. 2025)

Dobrý den,

na základě zveřejněných vysvětlení, bychom si znovu dovolili požádat zadavatele o přehodnocení požadavků na omezení maximálních rozměrů, jelikož dle informací, které jsme dostali z výrobního závodu, toto řešení vede na řešení pouze jednoho výrobce, a jde tedy proti principu Hospodářské soutěže a principům zákona o Veřejných zakázkách. Tímto bychom chtěli požádat o změnu omezených rozměrů: u Modulu vývodového pole: Celková půdorysná délka modulu (viz 3.2.3.9 Přílohy 2) z původních 3300mm na 3400mm a Šířka pole (živé části) z původních 3500mm na 3650mm a u modulu transformátorového pole: Šířka pole z 3500mm na 3650mm. Rozměry dle výrobce jsou již minimalizovány na minimum a přikládáme pro názornost i navrhované řešení pomocí výkresů (tyto dokumenty označujeme jako "Citlivé" jako podklad pro posouzení a informace Zadavatele).

Předem děkujeme, jsme s pozdravem.

DOTAZ 2:

Vážený zadavateli,

dovolte nám požádat vás o změnu maximálních rozměrů předmětných modulů HIS v zadávací dokumentaci, ani po konstrukční optimalizaci se nám nepodařilo dosáhnout vámi požadovaných hodnot.

Vývodový modul bychom dokázali nabídnout s těmito rozměry:

- Celková půdorysná délka modulu 3980 mm
- Šířka modulu 3700mm (živá část 3224 mm)

Transformátorový modul s těmito rozměry:

- Celková půdorysná délka modulu 2143 mm
- Šířka modulu 4300mm (živá část 3224 mm)

V případě potřeby poskytneme výkresovou dokumentaci v pdf nebo dwg formátu.

ODPOVĚĎ 1 + 2:

Zadavatel sděluje, že na základě dotazů účastníků aktualizoval a upravil maximální přípustné rozměry HIS modulů. Zadavatel tuto úpravu provedl v příloze č. 2 Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a příloze č. 3 – Technické parametry uváděné

prodávajícím, které jsou přílohou tohoto vysvětlení a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku.

Zadavatel z důvodu citlivých údajů v dotazu č. 1 nezveřejňuje přílohy navrhovaného řešení pomocí výkresů.

Informace č. 1

Zadavatel na základě výše uvedených informací a s ohledem na povahu a rozsah předmětu plnění sektorové veřejné zakázky rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 7. 11. 2025 v 10:00 hod.

Nová lhůta: 21. 11. 2025 v 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha 2 – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 2 - Příloha 3 – Technické parametry uváděné prodávajícím

V Brně dne 30. 10. 2025

EG.D, s.r.o.

Mgr. Alena Jagošová

manažer veřejných zakázek