

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„TR České Budějovice – střed kabel VVN“

Evidenční číslo VZ: 647099

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 13 (VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)**

dle § 45 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

I.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 15. 5. 2019 níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď

Dotaz č. 1:

V dokumentu „Dodatečné informace č. 10 a č. 11“ uvádíte, že montáž kabelového příslušenství (spojky, koncovky atd.) provádí zhotovitel stavby. Dodavatel kabelu toto příslušenství (koncovky, spojky, linkboxy) pouze dodá a zajistí supervizi během jeho montáže. Následně by měl dodavatel kabelu provést napěťové zkoušky a uvést celý systém VVN do provozu s tím, že během záruční doby - 60 měsíců - bude za celý systém ručit právě dodavatel kabelů a kabelového příslušenství. Toto není pro nás přijatelné vzhledem k tomu, že pouze supervize při montáži příslušenství není a nemůže být 100% zárukou bezvadnosti montáže koncovkek a spojek zejména když za chyby při montáži nenese montážní firma dodavatele stavby prakticky žádnou odpovědnost. Je to všechno na odpovědnosti dodavatele kabelů a příslušenství. Supervizor při šéfmontáži jako takový, je pouze podporou kvalifikovaných montážníků po dobu instalace, upozorňuje na dodržování montážních manuálů, upozorňuje na možné nedostatky a problémy při montáži . V žádném případě, nemůže být odpovědný za jakékoli chyby během montáže (např. poškrábání kabelu při přípravě spojování, špatné ukotvení vodiče v spojce, přepálení spjky při tepelném smršťování, atd. V případě jakýchkoliv problémů po instalaci musí být odpovědná společnost, která instalaci provedla tak, jak je běžnou praxí. Na základě uvedeného žádáme změnu návrhu smlouvy v tom smyslu, že pokud má odpovědnost za řádný, bezvadný a bezpečný provoz a záruku na celý VVN systém dodavatel kabelů a příslušenství, zajistí tento dodavatel také instalaci všeho kabelového příslušenství. V opačném případě, bude li instalaci příslušenství provádět zhotovitel stavby, nemůže dodavatel kabelů a kabelového příslušenství převzít odpovědnost za testování, provoz a záruku na celý VVN systém.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu č. 1 sděluje, že na obdobný dotaz již zadavatel odpovídal v dodatečných informacích č. 12, že po dodavateli stavby (montážní firmě) bude požadováno, aby montáž prováděli montéři s certifikací od výrobce kabelového souboru. S ohledem na tuto skutečnost poskytne dodavatel kabelu zadavateli záruku za jakost dodaného zboží a také za správnost provedení jakýchkoli prací či činností

provedených dle kupní smlouvy. Toto nevylučuje i možnost, že dodavatel kabelu může být zároveň poddodavatelem montážní firmy (dodavatele stavby).

II.

Vzhledem k povaze dodatečných informací č. 13 nedochází k úpravě zadávacích podmínek, a tedy ani ke změně lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **31. 5. 2019 v 10:00 hod.**

V Českých Budějovicích dne 21. 5. 2019