

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„Dodávky kabelových souborů NN a VN“ navazující na Systém kvalifikace – Dodávky
kabelových souborů NN a VN

Evidenční číslo Z2019-028354

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

E.ON Distribuce, a.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 16., 17. a 18. 3. 2020 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti a v nich obsažené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Žádost č. 1:

- 1) V technické specifikaci části B, příloha 2, kapitola 3, se uvádí délka venkovní koncovky do 400mm na střed oka. Pro průřez kabelu 240mm² je katalogová délka těla naší samotné koncovky 390mm. Na střed oka je třeba započítat dodatečných cca 30mm. Jelikož na sloupech není délka koncovky v zásadě problematická, žádáme o prodloužení této délky u venkovních koncovek na 420mm.
- 2) V příloze 3. tabulce III. Části A není uveden řádek pro typové označení svodiče přepětí, jako je to u jednotlivých typů konektorů. Máme tabulku rozšířit o řádek nebo typové označení svodiče neuvádět?
- 3) V technické specifikaci části C, příloha 2, oddíl II – přímé spojky nn, kapitola 3.2.2. je uveden rozměr jedné (menší) spojky 35-95mm² a druhé (větší) spojky 35-150mm². Vzhledem k překryvu rozsahů spojovačů žádáme o zvýšení spodního rozsahu větší spojky/spojovače na rozsah 50-150mm². Je to možné?
- 4) V technické specifikaci části C, příloha 2, oddíl II – přímé spojky nn, kapitola 3.2.1. rozsah spojovače 10-35mm². Je možné použít v tomto rozsahu šroubový spojovač bez trhací hlavy?
- 5) V technické specifikaci části C, příloha 2, oddíl II – přímé spojky nn, kapitola 3.2.1. rozsah spojovače 4-16mm². Vzhledem k cenovému rozdílu spojovačů s trhací hlavou a spojovačů dotahovaných na moment u tohoto rozsahu spojovačů (až 150% nárůst v neprospěch požadovaných trhacích hlav), a vzhledem ke skutečnosti, že počet praktického použití těchto spojek je velmi nízký, bylo by možné použít v tomto rozsahu šroubový spojovač bez trhací hlavy?
- 6) Bylo by možné uvažovat pokrytí prvních dvou rozsahů spojovačů 4-16mm² a 10-35mm² jednou spojkou a jednou řadou spojovačů 6-50mm² s trhací hlavou?

Odpověď zadavatele:

- 1) Zadavatel akceptuje požadavek dodavatel a současně upravuje přílohu 2 a 3 návrhu rámcové dohody pro část B veřejné zakázky.
- 2) Zadavatel doplnil přílohu 3 návrhu rámcové dohody pro část A veřejné zakázky.
- 3) Zadavatel akceptuje požadavek dodavatele a současně upravuje přílohu 2 a 3 návrhu rámcové dohody pro část C veřejné zakázky.
- 4) Zadavatel trvá na svém původním požadavku.
- 5) Zadavatel trvá na svém původním požadavku.
- 6) Zadavatel trvá na svém původním požadavku.

Žádost č. 2:

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s prosbou, zda je možné nabízet i svodiče přepětí klasifikace SL a s tím i uvést jiné hodnoty pro Qrs a Qth, než je uvedeno v "příloze 3 _technické parametry uváděné prodávajícím" pro část A.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel akceptuje požadavek dodavatele a současně upravuje přílohu 3 návrhu rámcové dohody pro část A veřejné zakázky.

Žádost č. 3:

Vážená paní Mgr. Tichá,

s ohledem na současnou situaci v ČR a celé Evropě vznáším dotaz, zda neuvažujete posunout lhůtu pro podání nabídek z 30. 3. 2020 na pozdější termín.
Předem děkuji za informaci a přeji hezký den.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel rozhodnul o prodloužení lhůty pro podání nabídek i s ohledem na úpravu zadávacích podmínek (viz výše). Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 13. 4. 2020 do 12:00 hodin.

Zadavatel jako přílohy tohoto vysvětlení zveřejňuje upravené přílohy rámcových dohod pro části A, B a C veřejné zakázky. Tyto upravené přílohy dodavatel následně učiní součástí své nabídky.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel rozhodnul o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta pro podání nabídek: 30. 3. 2020 do 12:00 hodin
Nová lhůta pro podání nabídek: 13. 4. 2020 do 12:00 hodin

Přílohy: Příloha 3 návrhu rámcové dohody pro část A
Příloha 2 a 3 návrhu rámcové dohody pro část B
Příloha 2 a 3 návrhu rámcové dohody pro část C

Ve Zlíně