

Zadavatel:

EG.D, s.r.o.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 21055050

Veřejná zakázka:

„Kabel VVN pro TR Čebín“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 23.1.2026 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Dodací lhůta

V návrhu kupní smlouvy je v bodu III. uveden termín dodání 10. 3. 2027 a v témže bodu je uvedeno, že dojde k upřesnění délky návinů osm týdnů před požadovaným termínem dodání. Aktuální lhůta dodání kabelů VVN z výroben našeho dodavatele je však nejméně 12 měsíců po obdržení objednávky se specifikovanými kabelovými délkami. Je tato dodací lhůta pro objednatele akceptovatelná?

Odpověď zadavatele:

Předpokládaný termín dodání kabelu ke dni 10.3.2027, uvedený v zadávací dokumentaci i návrhu kupní smlouvy, byl stanoven s ohledem na návaznost dalších činností v rámci realizace projektu a zadavatel předpokládá, že bude tento termín dodržen.

Dotaz č. 2

Typová zkouška

V technické specifikaci předmětu plnění je požadována konstrukce kabelu a typová zkouška dle normy HD 632. Bude akceptována konstrukce kabelu a typová zkouška dle IEC 60840?

Odpověď zadavatele:

Dle bodu 4.1.3 Přílohy č. 2 kupní smlouvy je vyžadována typová zkouška dle HD 632, akceptována však bude také typová zkouška dle ČSN IEC 60840 a ČSN 34 7605.

Dotaz č. 3

Typ pláště kabelu

Dle zadání je požadován kabel s požární odolností dle ČSN EN 60332-1-2. Jelikož je kabel s pláštěm odpovídajícím tomuto požadavku možné vyrobit pouze v jedné kabelovně našeho dodavatele a termín dodání by byl možný až v průběhu roku 2028, bude akceptován i kabel se standardním PE pláštěm, který by byl následně opatřen protipožárním nátěrem?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto uvádí, že dodavatelem navrhované řešení neakceptuje a trvá na svém původním požadavku.

Dotaz č. 4

Žádost o odložení termínu podání nabídky

Z důvodu aktuálního vyřízení techniků dodavatele kabelové technologie žádáme o změnu termínu podání nabídek na 25. 2. 2026.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel žádosti vyhovuje částečně a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 14 dní, tj. do 23.2.2026.

II.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o 14 dní a končí **23.2.2026 v 10:00.**

V Českých Budějovicích 28.1.2026

EG.D, s.r.o.

Mgr. Monika Gebauerová
manažer veřejných zakázek