

Zadavatel:**EG.D, s.r.o.**

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 210 55 050

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Systém monitoringu elektrických veličin v distribučních trafostanicích na NN straně distribučního transformátoru“

VYSVĚTLENÍ / DOPLNĚNÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 26**DOTAZ 1**

Zadavatel v platné Př.2 SoD, kap. A.4 uvádí konkrétní pozice, kam počítá umístění uchazečem navržených komponent, konkrétně UM a zdrojů. V poskytnutých výkresech ve formátu DWG jsou ale tyto pozice již obsazeny.

Může zadavatel potvrdit, že předpokládá, že uchazeč tam zakreslené zařízení nahradí svým zařízením a nebude pro něj hledat náhradní umístění mimo tyto pozice?

ODPOVĚĎ 1

V poskytnutých výkresech ve formátu DWG je již zakreslen zdroj 24 V DC. Účastník tento zdroj nahradí svým nabízeným zařízením.

DOTAZ 2

Pro stejný účel zadavatel ve stejném dokumentu určil pozici konkrétně i pro samostatný panelový UM v rozvaděčích RDD. V sadě výkresů ve formátu DWG ale chybí příslušný výkres (celkový výkres variant rozvaděčů RDD xxxx-yyyy).

Může zadavatel poskytnout i tento výkres v odpovídajícím formátu?

ODPOVĚĎ 2

Pro rozvaděče typu RDD se zařízení MSUM standardně umísťují do nástavby rozvaděče. Poskytnuté výkresy znázorňují stav při otevřených dveřích nástavby. V případě panelového provedení UM a rozvaděče RDD se UM umísťuje do dveří nástavby do připraveného otvoru definovaných rozměrů. V takovém případě zadavatel nepožaduje, aby účastník jednotku UM zakresloval do poskytnutých výkresů.

DOTAZ 3

Do jaké podrobnosti požaduje zadavatel umístění zakreslit. Stačí hrubý obrys komponenty, nebo požaduje větší detail, např. zobrazení připojovacích bodů?

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel požaduje, aby účastník zakreslil jednotlivá zařízení MSUM v měřítku na určená místa v rozvaděči, a to včetně zakótovaných rozměrů. Ve výkresech by měly být zároveň zřetelně vyznačeny připojovací body jednotlivých zařízení (napájení, komunikační porty apod.).

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ UPRAVENÝCH PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK

Lhůta pro podání upravených předběžných nabídek se nemění.