

**DODÁVKY ZAJIŠŤOVANÉ OBJEDNATELEM**

Název Stavby: „TR Humpolec – modernizace“

Objednatel zajistí a poskytne Zhotoviteli pro provedení Díla následující dodávky:

Č. položky	Kód položky	Popis	MJ	Výměra
x 1	1100001412	Izolátor LG 60/22/1200 - 120kN	ks	4
xxx 62	SO11D1	Zkoušky kabelů silových do 35 kV zvýšeným napětím za SO11	ks	57
xxx 1244	P20	PZTS ústředna	ks	1
xxx 1245	P40	PZTS signalizační tablo	ks	1
xxx 1246	P70	PZTS dveřní modul	ks	10
xxx 1247	P80	PZTS konventor pro čtečku	ks	12
xxx 1248	P50	PZTS modul se vstupy a výstupy	ks	19
xxx 1249	P30	PZTS systémová ovládací klávesnice	ks	1
xxx 1857	PS06D1	Zhášecí tlumivka, venkovní provedení, typ ASR 4.0 5000 kVAr / EGE	ks	2
xxx 1858	PS06D2	Sekundární odporník SR 1000/6 / EGE	ks	1
xxx 1859	PS06D3	Zkoušky kabelů silových do 35 kV zvýšeným napětím za PS06	ks	2
x 1939	PS09D1	Trojpolový vypínač venkovního provedení GL311 F1 P, SF6 / AREVA	ks	2
xxx 1940	PS09D2	Stávající vypínač GL 311 F3 P – po odstávce seřízení, kontrola SF6, odzkoušení	ks	5
x 1941	PS09D3	Jednopolový přístrojový transformátor proudu venkovní AGU 123, olej / AEA02 / Končar	ks	3

× 1942	PS09D4	Jednopolový přístrojový transformátor proudu venkovní AGU 123, olej / AEA04,06 Končar	ks	6
× 1943	PS09D5	Jednopolový přístrojový transformátor kombinovaný VAU 123, olej / Končar	ks	12
× 1944	PS09D6	Trojpolový horizontální odpojovač S2DAT s jedním uzemňovačem U1, venkovní, póly vedle sebe / ALSTOM/GE	ks	4
× 1945	PS09D7	Trojpolový horizontální odpojovač S2DA bez uzemňovače, venkovní, póly vedle sebe / ALSTOM/GE	ks	1
× 1946	PS09D8	Trojpolový horizontální odpojovač S2DA, venkovní, kýlový / ALSTOM/GE	ks	13
× 1947	1100105877	Jednodílný omezovač přepětí 3EL2 102- 2PJ31, venkovní / Siemens	ks	15
× 1948	1100001412	Izolátor LG 60/22/1200 - 120kN	ks	105
xx 2474	PS10D1	Rozvaděč 22 kV AJA – Pole vývodového kabelového vedení / NXPLUS DBB CB OC 1250 A / Siemens	ks	15
xx 2475	PS10D2	Rozvaděč 22 kV AJA – Pole vývodu na transformátor vlastní spotřeby / NXPLUS DBB CB OC 1250 A / Siemens	ks	1
xx 2476	PS10D3	Rozvaděč 22 kV AJA – Pole vývodu na transformátor / NXPLUS DBB CB OC 1250 A / Siemens	ks	2
xx 2477	PS10D4	Rozvaděč 22 kV AJA – Pole SPD – jednořadé / NXPLUS DBB BS 1250 A / Siemens	ks	1
xx 2478	PS10D5	Rozvaděč 22 kV AJA – Pole PSP / NXPLUS DBB BC 1250 A / Siemens	ks	2
xx 2479	PS10D6	Rozvaděč 22 kV AJA – Pole měření / NXPLUS DBB ME 1250 A (300 mm) nebo	ks	2

		NXPLUS DBB ME 1250 A (600 mm) / Siemens		
xxx 2480	PS10D7	Rozvaděč 22 kV AJB, zapojení KKT / ORMAZABAL GA 2K 1TS / High Energy	ks	1
xxx 2615	PS31D1	ŘS a ochrany / Siemens	sada	1
xxx 2616	PS31D2	NN skříňka rozvaděče VN - pole vývodového kabelového vedení AJA03 - AJA10, AJA20 - AJA26 / Siemens – dodávka a montáž v rámci pole rozvaděče VN v PS10	ks	15
xxx 2617	PS31D3	NN skříňka rozvaděče VN – Pole vývodu na transformátor vlastní spotřeby AJA11 / Siemens – dodávka a montáž v rámci pole rozvaděče VN v PS10	ks	1
xxx 2618	PS31D4	NN skříňka rozvaděče VN – Pole vývodu na transformátor AJA12, AJA19 / Siemens – dodávka a montáž v rámci pole rozvaděče VN v PS10	ks	2
xxx 2619	PS31D5	NN skříňka rozvaděče VN – Pole SPD AJA15, AJA16 / Siemens – dodávka a montáž v rámci pole rozvaděče VN v PS10	ks	2
xxx 2620	PS31D6	NN skříňka rozvaděče VN – Pole PSP AJA14, AJA17 / Siemens – dodávka a montáž v rámci pole rozvaděče VN v PS10	ks	2
xxx 2621	PS31D7	NN skříňka rozvaděče VN – Pole měření AJA13, AJA18 / Siemens – dodávka a montáž v rámci pole rozvaděče VN v PS10	ks	2
xxx 2622	PS31D8.1	MODUL – dodatečné PT100 vstupy a výstupy pro REG-D, 320.0005.01	ks	1
xxx 2623	PS31D8.2	Uvedení do provozu REG-D (-DA) s analogovým vstupem, dle počtu	ks	2
xxx 2624	PS31D8.3	Uvedení do provozu REG-DP (-DPA) s analogovým vstupem, dle počtu	ks	2

xxx 2625	PS31D8.4	Zprovoznění paralelní spolupráce transformátorů, 1x na rozvodnu (výjezd)	ks	1
xxx 2626	PS31D8.5	Blokování regulátoru REG-D (-DA) při podpětí na straně VVN, dle počtu	ks	2
xxx 2797	PS32D1	Vizualizační a řídicí pracoviště (HMI) mRIS / Elektrosystem	ks	1
xxx 2894	PS34D5	Zapůjčení mobilní HDO stanice pro dobu přesunu technologie	sada	1
xxx 3000	T003	Distribuční transformátor vlastní spotřeby – suchý do 250 kVA TVS21, TVS22 / DTTHZ2N 250/20 / Elpro-Energo	ks	2
x 3001	1100002141	Omezovač přepětí 22 kV / AZBD 300HF / DERVASIL	ks	6

Upřesnění způsobu předání:

x zhotovitel vyzvedne v Centrální sklad České Budějovice (dle SoD, čl. 2.3.5.1)

xx zhotovitel zajistí naložení, převoz a složení – adresa pro vyzvednutí: TR Tábor- U Cihelny 2128, 39802 Tábor 2 (dle SoD, čl. 2.3.5.2)

xxx dodávka na stavbu/ výkon EG.D (dle SoD, čl. 2.3.5.3)