

AUTORIZACE:

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !!!

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č. STAVBY: 001020002865	Č. OBJ.: 4501621562
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL SCHELLE	DATUM: 11-2024	
VYPRACOVAL	Ing. JAN BARTONĚK	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.30.1 b) - 12	
KONTROLOVAL	Ing. PETER SZEGEDI		
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV HUMPOLEC	KÓD LOKALITY: HUM	
SO/PS	SO 30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY	MĚŘÍTKO: M 1:50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	FORMÁT: 3 x A4	
DRUH DOKUMENTU	TABULKA	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	BUDOVA SPOLEČNÝCH PROVOZŮ VÝPIS PROSTUPŮ	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	

VÝPIS JÁDROVÝCH VÝVRTŮ

STAVBA	TR Humpolec	TABULKA Č. 01	Č. VÝKRESU D.1.30 b) - 12
SO	SO30 TECHNOLOGICKÉ BUDOVY		

OZN.	POPIS	1.NP	2.NP	POČET KS CELKEM
01 J	PROSTUP ZDÍ Ø125 mm Pro průchodku : VZT, Místnost 107 DÉLKA: 450 mm	1	0	1
02 J	PROSTUP ZDÍ 450x315 mm Pro průchodku : VZT, Místnosti 101 DÉLKA: 450 mm	2	0	2
03 J	PROSTUP ZDÍ Ø125 mm Pro průchodku : VZT, Místnost 208 DÉLKA: 450 mm	0	1	1
04 J	PROSTUP ZDÍ Ø125 mm Pro průchodku : VZT, Místnost 208 DÉLKA: 100 mm	0	3	3
05 J	PROSTUP ZDÍ 450x450 mm Pro průchodku : VZT, Místnosti 101, 202, 203, 204, 205 DÉLKA: 450 mm	1	5	6
06 J	PROSTUP ZDÍ 355x355 mm Pro průchodku : VZT, Místnosti 201 DÉLKA: 450 mm	0	2	2
07 J	PROSTUP ZÁKLADY Ø200 mm Pro průchodku : VN kabely do místností 101 a 104 zkrz základy a pod místností 109 DÉLKA: 900 mm	67	0	67
08 J	PROSTUP ZÁKLADY Ø200 mm Pro průchodku : VN kabely do místností 101 zkrz základy DÉLKA: 500 mm	34	0	34
09 J	PROSTUP ZÁKLADY Ø200 mm Pro průchodku : VN kabely do místností 101 zkrz základy vnitřních zdí DÉLKA: 800 mm	5	0	5
10 J	PROSTUP ZÁKLADY Ø200 mm Pro průchodku : prostup mezi AJB a TVS DÉLKA: 400 mm	1	0	1
11 J	PROSTUP ZÁKLADY Ø200 mm Pro průchodku : prostup pro kabely vyhřívání pod úhlem 45° oproti rovině zdi DÉLKA: 1475 mm	5	0	5
12 J	PROSTUP stropem Ø200 mm Pro průchodku : z 1.NP do místnosti A0204 DÉLKA: 250 mm	4	0	4
13 J	PROSTUP zdí Ø100 mm Pro průchodku : z A0211 do A0201, A0202, A0205 a A0206 Všechny prostupy jsou pod úrovní zdvojené podlahy. DÉLKA: 150 mm	5	0	5
14 J	PROSTUP zdí Ø150 mm Pro průchodku : z A0211 do A0205 Všechny prostupy jsou pod úrovní zdvojené podlahy. DÉLKA: 150 mm	3	0	3
15 J	PROSTUP zdí Ø150 mm Pro průchodku : z A0204 do A0205 Všechny prostupy jsou pod úrovní zdvojené podlahy. DÉLKA: 200 mm	3	0	3
PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!				