



OSAZENÍ PŘÍSTROJÍ:
-S- SPÍNACÍ
-FV- SVODÍC PŘEPĚTÍ
-KA- STYKAČ + POMOČNÝ KONTAKT
-FA- FUSÍK
-K- KONTAKT
-PE- PEVNOSTI MÍSTEK
-N- NULOVACÍ MÍSTEK
ESB
NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ
IP 41/20
RAL 7035 (SEČA)
PO POLI
ZDREM
ZDREM
NAPĚTÍ SOUSTAVY:
3NPE ~ 50 Hz, 400V/230V/TN-S
1NPE ~ 50 Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED NEŘEZ. DOTYKEM: AUTOMAT ODPOJENÍ OD ZDROJE
POZNÁMKA:
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400/230V / TN-S
1NPE AC 50Hz, 230V / TN-S
OCHRANA PŘED NON: AUTOMATICKÝ ODPOJENÍ OD ZDROJE
NAPÁJENÍ ROZVADĚČE AZS01 BUDE Z ROZVADĚČE ANGO3!

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
1	NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č. STAVBY: 102 0002 865
2	STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501621562
3	STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY (OPS)	
4	ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
5	ZNAT DOKUMENTACE	SPE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, Traťová 1, 61900 Brno	
6	KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@speeltrv.cz	
7	ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058	
8	ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR PEK	DATUM: 01-2025
9	VYPRACOVAL	Ing. MARTIN TRILDA	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.37.2 b) - 08
10	KONTROLOVAL	Ing. LIBOR PEK	
11	MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV HUMPOLEC	KÓD LOKALITY: HUM
12	SO/PS	S037.2 - OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN	MĚŘITKO: -, 1:10
13	MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZ000017	FORMÁT: 12x44
14	DRUH DOKUMENTU	SCHEMA	LIST/CELKEM: 1/1
15	NÁZEV DOKUMENTU	KOMUN. A PRACOVNÍ OSVĚTLENÍ R110 KV AZS01	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD: