





NÁZEV AKCE	TR HUMPOLEC - MODERNIZACE	Č. STAVBY: 1020002865 Č. OBJ.: 4501621562
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	22122058	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR PEK	DATUM: 05-2025
VYPRACOVAL	Ing. JAN KAŠPÁREK	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.30.4.1 b) - 44
KONTROLOVAL	Ing. JAN KAŠPÁREK	
MÍSTO STAVBY	TR HUMPOLEC	KÓD LOKALITY: HUM
SO/PS	SO 30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY	MĚŘÍTKO: -
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	FORMÁT: 3 x A4
DRUH DOKUMENTU	-	LIST/CELKEM: 1/3
NÁZEV DOKUMENTU	Rozváděč pomocného osvětlení AZP01	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:



POPIS ŠTÍTKŮ:

- 1) OVLÁDÁNÍ POMOCNÉHO OSVĚTLENÍ
- 2) AUTOMAT
- 3) RUČNĚ ZAP

ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ

ŠÍŘKA: 572 mm

VÝŠKA: 792 mm

HLOUBKA: 160 mm

NÁTĚR: RAL 9016

PŘÍVODY: SPODEM

VÝVODY: SPODEM

KRYTÍ: IP 30

JMENOVITÝ PROUD: 125 A

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 2=110V/IT DC

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SOUSTAVĚ IT

- PŘÍSTROJE:
- FA – JISTIČE
 - K1, KTE – RELÉ
 - KM1, KM2 – STYKAČE
 - S-NO – PŘEPÍNAČ NA DVEŘÍCH
 - SVORKY: X – PHOENIX UK2,5N



EG.D, a.s.,
LIDICKÁ 1873/36,
602 00 BRNO

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. JAN KAŠPÁREK

PROJEKTANT:
Ing. JAN KAŠPÁREK

STUPEŇ PD: DPS
DATUM: 05/2025

ČÍSLO STAVBY: 1020002865

TR HUMPOLEC – MODERNIZACE
CZD00015 / SO 30 –TECHNOLOGICKÉ BUDOVY

Pohled na rozváděč AZP01

POČET LISTŮ: 3
LIST ČÍSLO:

2

