

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA	TR Humpolec - modernizace	MĚŘÍTKO	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO	SO 31 - ROZVODNA 110 kV - STAVEBNÍ ČÁST	1:2	12	D.1.31 b)-05

DETAIL ULOŽENÍ A KOTVENÍ PRVKŮ POKLOPU KOMOR, DETAIL MADLA, MĚŘÍTKO 1:2
! (MADLO JE V DETAILU VYOBRAZENO NA FIKTIVNÍM MÍSTĚ) !

NAVRŽEN LISOVANÝ POROROŠT LICHTGITTER TYP P440-33-4, NOSNÝ PÁS 40x4mm, OSOVÉ ROZTEČE PÁSOVIN 33x33mm, ÚNOSNOST 102,4kN/m2, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

