



1

2

3

4

## VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

STAVBA	TR Humpolec – modernizace	TAB.Č.	Č.VÝKR.
SO	SO 31 – ROZVODNA 110 kV – STAVEBNÍ ČÁST	01	D.1.31 b)–06

## CHRÁNIČKY PRO PATKY

OZN.	SPECIFIKACE	VÝMĚRA DLE UMÍSTĚNÍ	CELKEM
① P	PLASTOVÁ KORUGOVANÁ PE ČERNÁ D6M – PEVNÁ VNĚJŠÍ PRŮMĚR: <b>200mm</b> VNITŘNÍ PRŮMĚR: 182mm DODÁVÁNA V PŘÍMÝCH KUSECH DÉLKY 6m	KABELOVOD "Š14-NN01" 4x(1,05m) KABELOVOD "NN01-NN02" 4x(10,60m) KABELOVOD "NN02-NN03" 4x(9,55m) KABELOVOD "NN03-NN04" 8x(10,45m) KABELOVOD "NN04-NN05" 8x(8,45m) KABELOVOD "NN04-BSP" 21x(2,10m) KABELOVOD "NN04-NN06" 9x(8,19m) KABELOVOD "NN06-NN07" 6x(7,60m) KABELOVOD "NN07-NN08" 6x(7,80m) KABELOVOD "NN08-Š5" 4x(5,16m) KABELOVOD "Š5-NN09" 4x(10,94m) KABELOVOD "NN03-STÁVAJÍCÍ" 4x(1,68m) KABELOVOD "NN05-STÁVAJÍCÍ" 4x(4,87m) + 2,6 KABELOVOD "Š18-Š19" 8x(8,10m) KABELOVOD "Š18-VN01" 4x(12,77m) KABELOVOD "VN01-BSP" 4x(13,92m) PROPOJENÍ "Š18-TLUMIVKY" 2x(4,65m) PROPOJENÍ "Š6-Š21" 2x(10,85) CHRÁNIČKY PRO VYHŘÍVACÍ KABELY 4x 18,16 + 1x(4,18+9,28)	828,9 m

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

## VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

STAVBA	TR Humpolec – modernizace	TAB.Č.	Č.VÝKR.
SO	SO 31 – ROZVODNA 110 kV – STAVEBNÍ ČÁST	01	D.1.31 b)–06

## CHRÁNIČKY PRO PATKY

OZN.	SPECIFIKACE	VÝMĚRA DLE UMÍSTĚNÍ	CELKEM
2 P	PLASTOVÁ KORUGOVANÁ PE ČERNÁ D6M – PEVNÁ VNĚJŠÍ PRŮMĚR: <b>110mm</b> VNITŘNÍ PRŮMĚR: 94mm DODÁVÁNA V BALENÍCH PO 50m	PROPOJENÍ "Š1-PŘÍSTROJE" 32,03 m PROPOJENÍ "Š2-PŘÍSTROJE" 32,03 m PROPOJENÍ "Š3-PŘÍSTROJE" 32,03 m PROPOJENÍ "Š4-PŘÍSTROJE" 32,03 m PROPOJENÍ "Š5-PŘÍSTROJE" 12,46 m PROPOJENÍ "Š7-PŘÍSTROJE" 2,4 m PROPOJENÍ "Š8-PŘÍSTROJE" 2,4 m PROPOJENÍ "Š9-PŘÍSTROJE" 10,75 m PROPOJENÍ "NN06-PŘÍSTROJE" 7,1 m PROPOJENÍ "NN07-PŘÍSTROJE" 14,3 m PROPOJENÍ "NN08-PŘÍSTROJE" 14,3 m CHRÁNIČKY PRO UZEMĚNÍ 72,3 m	264,15 m
3 P	PLASTOVÁ KORUGOVANÁ PE ČERNÁ D6M – PEVNÁ VNĚJŠÍ PRŮMĚR: <b>90mm</b> VNITŘNÍ PRŮMĚR: 75mm DODÁVÁNA V BALENÍCH PO 50m	PROPOJENÍ "Š1-PŘÍSTROJE" 12,5 m PROPOJENÍ "Š2-PŘÍSTROJE" 12,5 m PROPOJENÍ "Š3-PŘÍSTROJE" 12,5 m PROPOJENÍ "Š4-PŘÍSTROJE" 12,5 m PROPOJENÍ "Š7-PŘÍSTROJE" 12,5 m PROPOJENÍ "Š8-PŘÍSTROJE" 12,5 m PROPOJENÍ "Š9-PŘÍSTROJE" 12,5 m	87,5 m

1

2

3

4

## VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

STAVBA	TR Humpolec – modernizace	TAB.Č.	Č.VÝKR.
SO	SO 31 – ROZVODNA 110 kV – STAVEBNÍ ČÁST	01	D.1.31 b)–06

## CHRÁNIČKY PRO PATKY

OZN.	SPECIFIKACE	VÝMĚRA DLE UMÍSTĚNÍ	CELKEM
④ P	PLASTOVÁ HLADKÁ TRUBKA Z PVC SN4 VNĚJŠÍ PRŮMĚR: <b>106mm</b> VNITŘNÍ PRŮMĚR: 100mm DODÁVÁNA PO KUSECH 1 m	NAPOJENÍ NA KANALIZACI VN01 - 0,35 m	0,35 m
⑤ P	PLASTOVÁ HLADKÁ TRUBKA Z PVC SN4 VNĚJŠÍ PRŮMĚR: <b>106mm</b> VNITŘNÍ PRŮMĚR: 100mm DODÁVÁNA PO KUSECH 0,5 m	0,5 m NA KOMORU x 10	5,0 m
⑥ P	PLASTOVÁ HLADKÁ TRUBKA HTEM VNĚJŠÍ PRŮMĚR: <b>46mm</b> VNITŘNÍ PRŮMĚR: 40mm DODÁVÁNA PO KUSECH 1 m	0,25 m NA KOMORU x 11	2,75 m
⑦ P	SPOJKA PRO KABELOVOU CHRÁNIČKU DN 200 zabetonována do stěn kab. komor		170 ks
⑧ P	SPOJKA PRO KABELOVOU CHRÁNIČKU DN 110 zabetonována do stěn kab. komor		26 ks
⑨ P	PLASTOVÁ KORUGOVANÁ PE ČERNÁ D6M – PEVNÁ VNĚJŠÍ PRŮMĚR: <b>50mm</b> VNITŘNÍ PRŮMĚR: 40mm DODÁVÁNA V BALENÍCH PO 50m	PROPOJENÍ "NN08-PŘÍSTROJE" 4,6 m	4,6 m