



LEGENDA MATERIÁLŮ

- PROSTÝ MONOLITICKÝ BETON  
C16/20
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON  
C25/30 XC2
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU  
NA 0,2MPa
- ROSTLÝ TERÉN
- ZEMINA HUTNĚNÁ  
NA 45MPa NA HORNÍM LÍCI
- Asfaltový beton střednězrný  
z asfaltu gradace 80
- Obalované kamenivo střednězrné  
z asfaltu gradace 65
- Štěrkodrt
- Štěrkodrt

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č. STAVBY: 001020002865	eg·d
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501621562	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		SPIE
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, Traťová 1, 61900 Brno		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058	DATUM: 11-2024	KÓD LOKALITY: HUM
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL SCHELLE	ČÍSLO VÝK/DOK:	
VYPRACOVAL	Ing. JAN BARTONĚK	D.1.31 b) - 30	
KONTRLOVAL	Ing. PETER SZEGEDI		
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV HUMPOLEC		
SO/PS	S031 Rozvodna 110 kV		
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00016		
DRUH DOKUMENTU	ŘEZ		
NÁZEV DOKUMENTU	Řez kabelovodu u opěrné zdi		
		ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	