

VÝPIS KUSŮ	
PROVIZORNÍ STAV	9
FINÁLNÍ STAV	0
POČET KS CELKEM	9

ZÁVITOVÉ TYČE PRO POK
UMÍSTÍ A NAVRTÁ PS09

3000

2000

PODMAZÁNÍ PLOTNY MALTOU CEMENTOVOU, 20-40mm

PODMAZÁNÍ PLOTNY MALTOU
CEMENTOVOU, 20-40mm

+0.115
POVRCH PANELU

±0.000
541,90; U.T.

-0.120
ODKOP

-0.100
SPÁRA PANELU

PÍSKOVÁ VYROVNÁVACÍ VRSTVA
20mm

STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA
PŮVODNÍ K.Ú.T. - ŠTĚRKODŘ

beton

písek



680

570

215

20

- 1) PANEL JE ROZMĚRŮ 3000x2000x215mm S JP 20TUN
- 2) PANELY BUDOU ZHOTOVENY NA PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ PÍSKOVÉ LOŽE
- 3) VÝŠKOVĚ BUDOU OSAZENY V JEDNOTNÉ VÝŠCE.
- 4) PANELY PI2 BUDE UMÍSTĚN NA DOČASNÝCH POZICÍCH V 0.ETAPĚ VÝSTAVBY, V II.ETAPĚ BUDE ZLIKVIDOVÁN
- 5) K.Ú.T. BUDE PROVEDENA V RÁMCI PRÍSLUŠNEHO SO.
- 6) ZEMNÍ PRÁCE BUDOU KOORDINOVÁNY SE ZEMNÍMI PRACEMI OSTATNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ.
- 7) VŠECHNY ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE V BLÍZKOSTI VÝKOPU, ZABEZPEČIT PROTI ZMĚNĚ POLOHY.
- 8) PŘI REALIZACI STAVBY POSTUPOVAT V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A TECHNICKÝMI NORMAMI.
- 9) KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 50mm.
- 10) MANIPULACE S PANELEM POMOCÍ AUTOJEŘÁBU A PŘEDPŘIPRAVENÝCH MANIPULAČNÍCH BODŮ (OK)

NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č. STAVBY: 001020002865 Č. OBJ.: 4501621562
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Tomáš Zalubel	DATUM: 05-2025
VYPRACOVAL	Jakub Dvorník	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.31 b) - 33
KONTROLOVAL	Ing. Daniel Gomba	
MÍSTO STAVBY	TR Humpolec	KÓD LOKALITY: HUM
SO/PS	SO 31 - Rozvodna 110 kV - stavební část	MĚŘÍTKO: M 1:25
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00016	FORMÁT: A3
DRUH DOKUMENTU	KONSTRUKČNÍ VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	VÝKRES ZÁKLADU POK - PI2	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: