



SOUPIS MATERIÁLU

NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 865
		Č.OBJ: 4501621562
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR PEK	DATUM: 02/2024
VYPRACOVAL	Ing. GAZÁREK	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2.09.07 c) – 01
KONTROLOVAL	Ing. ZALUBEL	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV HUMPOLEC	KÓD LOKALITY: HUM
SO/PS	PS09 ROZVODNA 110 kV - POK	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	SOUPIS MATERIÁLU	LIST / CELKEM: 1/2

Pomocné ocelové konstrukce					
P.č.	Název	ks	Výkres	Jednotková hmotnost (kg)	Celková hmotnost (kg)
01	Stolička pod odpojovač S2DA, v=2390mm	13	D.2.09-07b.02	842,0	10946,0
02	Stolička pod odpojovač S2DATU1, v=2435mm	5	D.2.09-07b.03	797,0	3985,0
03	Stolička pod PI C6-550-II, v=2940mm	24	D.2.09-07b.04	206,0	4944,0
04	Stolička pod vypínač GL311 F1, v=1850mm	4	D.2.09-07b.05	142,0	568,0
05	Stolička pod PTK VAU123 (L2), v=2200mm	4	D.2.09-07b.06	297,0	1188,0
06	Stolička pod PTK VAU123 (L1,L3), v=2200mm	8	D.2.09-07b.07	293,0	2344,0
07	Nástavba k PTK pro omezovač přepětí	12	D.2.09-07b.08	205,0	2460,0
08	Stolička pod PTP AGU 123 (L2), v=2200mm	3	D.2.09-07b.09	267,0	801,0
09	Stolička pod PTP AGU 123 (L1,L3), v=2200mm	9	D.2.09-07b.10	265,0	2385,0
10	Nástavba k PTP pro omezovač přepětí	6	D.2.09-07b.11	159,0	954,0
11	Stolička pod PI C6-550-II, v=2940mm – provizorní propojení	9	D.2.09-07b.04	206,0	1854,0
12	Kotevní šroub HILTI HIT-C-R M24x450	456	č.v. 3536 615		
13	Nerezová podložka HILTI A4-25	912	č.v. 3536 525		
14	Nerezová matice HILTI SKM-A4-24	912	č.v. 3536 530		
15	Pérová podložka A4-24,5	456	č.v. 3536 626		
16	Lepicí hmota HILTI HIT-RE 500 V4/500 /1	126	č.v. 2287 557		
			Celková hmotnost: (kg)		32429,0