



NÁZEV AKCE	TR Humpolec – modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 865
		Č.OBJ: 4501621562
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. MARTIN, TRLIDA	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN, TRLIDA	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	Ing. LIBOR, PEK	D.2.32 c) - 01
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV – Humpolec	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS32 - DISPEČERSKÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM	HUM
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00043	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÉ SPECIFIKACE	LIST / CELKEM:
		1/2

TS32 - APY01			
Dispečerské pracoviště - parapetní lišta			
	materiál	označení	počet
1	Zásuvka 250 VAC - bílá, LEGRAND MOSAIC 77140	-EZ1, -EZ2, -EZ3, EZ4	4
2	Zásuvka 250 VAC - červená, LEGRAND MOSAIC 77141	-EJ11, -EJ12, -EJ13, -EJ14	4
3	Zásuvka 250 VAC - žlutá s přepětovou ochranou, LEGRAND MOSAIC S77140YE	-EJ1, -EJ2, -EJ3	3
4	Rámeček 4x2 moduly, LEGRAND MOSAIC 78808		3
5	Rámeček 4 moduly, LEGRAND MOSAIC 78814		1
6	Montážní deska, LEGRAND MOSAIC 80251		15
7	Montážní deska 4x2, LEGRAND MOSAIC 80254		3
8	Modul zásuvky RJ45, MOLEX, MLG-00021-02		6
9	Označovač RJ45 modulu, žlutý, MOLEX, CSP-00022-YL		2
10	Parapetní žlab LEGRAND DLP 65x105 10423		2 m