

TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV AKCE	TR Humpolec – modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 555
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 4501199649
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH SOUBORŮ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR PEK	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN TRLIDA	ČÍSLO VÝK/DOK:
KONTROLOVAL	Ing. MARTIN TRLIDA	D.2.62 c) - 01
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV Humpolec	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS 62 - RADIOVÉ SÍŤE, RADIOSTANICE	HUM
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00048	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	TECHNICKÁ ZPRÁVA	LIST / CELKEM:
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ ZPRÁVA	1 / 1

Obsah :

1.	Účel a rozsah provozního souboru.....	3
2.	Skříň radiostanice AYR01	3

1. Účel a rozsah provozního souboru

Tento PS řeší:

- dodávku a montáž nového rozváděče radiové sítě, radiostanice

V rámci stavby bude připravena trasa pro kabeláž vedoucí k anténě umístěné na jižní straně budovy.

2. Skříň radiostanice AYR01

Pro napájení rozváděče je požadováno napájení 230V AC zajištěných a 230V nezajištěných. Ve skříni budou napájeny příslušné zásuvky v 19" modulu napájení.

Skříň bude připravena pro dovybavení technologií dle požadavků investora.