

NÁZEV AKCE	TR Humpolec – modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 865
		Č.OBJ: 221 22 058
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	22122058	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR, PEK	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	Ing, STANISLAV, JANÁČ	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.70 c) - 02
KONTROLOVAL	Ing. LIBOR, PEK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV – Humpolec	KÓD LOKALITY: HUM
SO/PS	PS70 – SPECIÁLNÍ MĚŘENÍ	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00049	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ-OBCHODNÍ SPECIFIKACE AIS	LIST / CELKEM: 1 / 2

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení a práce v počtu a provedení dle bodu 2 (mimo přemístěné stávající zařízení)
- Nastavení, uvedení do provozu, oživení a testování

Předmětem dodávky není:

- Osazení přístrojů do rozváděče, přesun stávajících
- Připojení přístrojů

2. Technická specifikace

FOTEL

- 1 ks FOTEL-TB 003 (verze B) – ***stávající zařízení, přesun z AWA2***
- 1 ks FOTEL-TE 004 – ***stávající zařízení, přesun z AWA2***
- 1 ks MOXA NPort5210A, 12-48 VDC, na DIN, kabel k napájení CBL-PJ21NOPEN – ***stávající zařízení, přesun z AWA2***
- 1 ks Přijímač GPS s anténou – ***stávající zařízení***
- 1 ks Přepěťová ochrana pro anténu GPS, SECTRON, XGSM-LARREST, Um=90V, N(m)-N(f) – ***stávající zařízení***
- 1 ks Napájecí zdroj pro FOTEL-TB – ***stávající zařízení, přesun z AWA2***
- 1 ks Sada kabelů k propojení terminálu

Nabídka 2k25-46 FOTEL Humpolec přesun