



PŘÍSTŘEŠEK PRO  
HASÍCÍ PŘÍSTROJE

SVOD OD OK PŘÍSTROJE (KABELOVÉ LAVIČKY) 2xFeZn 30/4  
ŠROUBOVANÝ SPOJ NA PÁSCE I PŘÍSTROJI

Obvodový zemnič v místnostech je součástí S030 výkres  
D.1.30b-80 Púdorys 1.NP, základy uzemnění a základový zemnič.

18				
17				
16				
15				
14				
13			Uzemnění v kabelové stoupačce NN kabelů z R110kV - kabelové žlaby NN	
12	32 ks	Svorka SR 2a		TREMIS
11	96 m	Pas FeZn 30/4 v budově		
10				
9				
8				
7				
6			Uzemnění v místnostech VN rozvaděčů AJA a AJB	
5	5 ks	Kabelové oko lisovací plně 120x12 KU-ALUM		GPH
4	5 ks	Kabelové oko lisovací plně 120x12 KU		GPH
3	41 m	Vodič CYA 120mm2 žlutozelený		
2	32 ks	Svorka SR 2a		TREMIS
1	125m	Pas FeZn 30/4 v budově		
POZ	ČÁST	KUSU	NÁZEV - MATERIÁL	VÝROBCE (kg)

Uzemnění v místnosti R22KV bude vedeno po stěnách pod zdvojenou podlahou, VN rozvaděč SIEMENS NX PLUS bude uzemněn z obou stran a uprostřed nebo CYA 1x120, VN rozvaděč Ormazabal GA 2K 1TS bude uzemněn ze dvou stran CYA 1x120). NN kabelové lávky budou uzemněny na obou koncích 1xFeZn 30/4. VN kabelové lávky budou uzemněny na obou koncích 2x FeZn 30/4. Uzemnění ocelových konstrukcí a všech ostatních zařízení, které jsou stavební dodávkou zajistí stavební dodavatel (včetně obvodového uzemnění v místnostech). Uzemnění bude provedeno dle ČSN 33-2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54, ČSN EN 50522 a dle příslušných norem, vše v platném znění. Před uvedením do provozu musí být uzemnění překontrolováno měřením.

AUTORIZACE:			
D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č. STAVBY: 001020002865	Č. OBJ.: 4501621562
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)		
ČÁST	D.2Dokumentace technických a technologických zařízení		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, Traťová 1, 61900 Brno		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Libor Pek, libor.pek@spieel.v.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Libor Pek	DATUM: 12.3.2024	
VYPRACOVAL	Ing. Karel Král	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Ing. Karel Král	D.2.10 b) - 07	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV Humpolec	KÓD LOKALITY: HUM	
SO/PS	PS 10 - Rozvodna 22kV	MĚŘÍTKO: M 1:50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD000039	FORMÁT: 8x4	
DRUH DOKUMENTU	Výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	Uzemnění rozvaděčů AJA, AJB	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	