

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 865
		Č.OBJ: 4501621562
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 – DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Libor Pek, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 19 159	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Libor Pek	DATUM: 03-2024
VYPRACOVAL	Ing. Karel Král	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2.10 c) - 02
KONTROLOVAL	Ing. Karel Král	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV Humpolec	KÓD LOKALITY: HUM
SO/PS	PS 10 ROZVODNA 22KV	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00039	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	Seznam	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE	LIST / CELKEM: 1 / 1

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
			Trasa VN kabelů
	14 ks		Výložník AW3031 FT
	15 m		Kabelový žebřík LG 430 NS 6 FT (VN kabely)
	22 ks		Závěs s navařenou deskou 70x50x700, US 7 K 70 FT
	8 ks		Závěs s navařenou deskou 70x50x400, US 7 K 40 FT
	18 m		Profil US7 FT
	30 m		Kabelový žebřík LG 450 NS 6 FT (VN kabely)
	74 ks		Kotva BZ3 12x110/0-35
			Trasa NN kabelů pod VN rozvaděčem
	1 ks		Víko pro svislý oblouk stoupající DBV 200 S DD
	1 ks		Víko pro svislý oblouk klesající DBV 200 F DD
	1 ks		Svislý oblouk 90° klesající RBV 120 SFT
	1 ks		Svislý oblouk 90° stoupající RBV 120 SFT
	7 m		Víko kab. žlabu DRL 200 FT
	2 ks		Odbočný díl T RT 120FT
	30 m		Kabelový žlab SKSU 120 FT (NN kabely)
	25 ks		Výložník AW3021 FT
	20 ks		Závěs s navařenou deskou 70x50x1100 , US 7 K 110 FT
	40 ks		Kotva BZ3 12x110/0-35
			Trasa NN kabelů v kabelové stoupačce z R110kV
	90 m		Víko kab. žlabu DRL 200 FT
	90 m		Kabelový žlab SKSU 120 FT (NN kabely)
	96 ks		Výložník AW3021 FT
	32 ks		Závěs s navařenou deskou 70x50x1100 , US 7 K 110 FT
	64 ks		Kotva BZ3 12x110/0-35
			OBO BETTERMANN s.r.o. - Nabídka 5029902.04.01
			Stoupačka v rohu místosti rozvaděče AJA
	12 ks		Distanční držák AH 35 A2
	3 m		Víko pro montáž pomocí distančního prvku DRL FAM
	3 m		Stoupací žebřík kabelový LG 650 VS 3 FT
	8 ks		Nástěnný úhelník WB 30 75 FT
	8 ks		Kotva BZ3 12x110/0-35
	14 ks		Protipožární utěsnění trubky ø200 HILTY
	1 ks		Protipožární ucpávka otvoru VN kabelového kanálu 2000x200 HILTY
	142 ks		Kabelová přichytka KHF/3 32-47
	30 m		Pásek FeZn 30/4
	10 ks		Deska prometect H1250/2500/10 (nařezat na lávky a žlaby)
	9 ks		Kryt průchodky typu "C" RSTI-N66RC
			(záslepka vybaveného rezervního vývodu)
	3 ks		VN pojistka do rozvaděče GA 2K 1TS o jmenovitém proudu 16A
			Typ ETI 16A

3/4

4/4