



NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 865 Č.OBJ: 221 22 058
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘ.	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	 DATUM: 06-2024 ČÍSLO VÝKRESU: D.2.31 c) - 08
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 19 159	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR, PEK	
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN, TRLIDA	
KONTROLOVAL	Ing. LIBOR, PEK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV - Humpolec	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS31 - OCHRANY	HUM
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00042	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	SEZNAM KABELŮ - provizoria	LIST / CELKEM:
		1/4

PROVIZORIA - nové kabely

Označení	Odkud	Kam	Kabel Typ, průřez	Délka (m)
Pro provizorní propoje NN kabeláže (z důvodu uvolnění prostor kabelových kabelů v R110kV) je uvažováno s demontáží NN kabeláže od ovládacích skříní ASE 06,07 přes R110kV a využití jiných a stávajících a provizorních tras. Demontované kabely jsou zahrnuty již v celkových demontážích. Přepojení NN kabeláže bude probíhat i v souladu se skutečným provedením.				
	<u>Pole 06 - T102</u>			
WD06..	ASE06 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 4Dx6	125
WD06..	ASE06 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 4Dx6	125
WD06..	ASE06 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 12Dx2,5	125
WD06..	ASE06 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 12Dx2,5	125
WD06..	ASE06 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 12Dx1,5	124
WD06..	ASE06 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 7Dx1,5	125
WD06..	ASE06 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 2Ax1,5	125
WD06..	ASE06 - ovládací skříň R110kV	Manipulační rozvaděč	CYKY 12Dx1,5	135
WD06..	Rozvaděč ochran R110kV	svorkovnicová skříň	CYKY 7Dx1,5	13
	<u>Pole 07 - V1359 PELHŘIMOV</u>			
WD07..	ASE03 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 4Dx6	126
WD07..	ASE03 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 4Dx6	126
WD07..	ASE03 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč měření R110kV	CYKY 4Dx6	124
WD07..	ASE03 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 4Dx2,5	126
WD07..	ASE03 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč měření R110kV	CYKY 4Dx2,5	124
WD07..	Rozvaděč měření R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 2Ax2,5	7
WD07..	ASE03 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 12Dx2,5	126
WD07..	ASE03 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 12Dx2,5	126
WD07..	ASE03 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 12Dx2,5	126
WD07..	ASE03 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 12Dx2,5	126
WD07..	ASE03 - ovládací skříň R110kV	Rozvaděč ochran R110kV	CYKY 12Dx2,5	126
WD07..	ASE03 - ovládací skříň R110kV	AVW01	CYKY 2Ax1,5	125
WD07..	ASE03 - ovládací skříň R110kV	AVW01	CYKY 12Dx1,5	125
WD07..	ASE03 - ovládací skříň R110kV	Manipulační rozvaděč	CYKY 12Dx1,5	131

	<u>TLUMIVKA - TL2</u>			
WD...	Manipulační rozvaděč	QA/01	SYKFY 10x2x0,5	
WD...	Manipulační rozvaděč	QA/01	CYKY 4Dx1,5	161
WD...	Manipulační rozvaděč	QB/01	CYKY 7Dx1,5	161
WD...	Manipulační rozvaděč - OM405RTD	tlumivka 2	NCYKFY 3Ax1,5	162
WD...	Manipulační rozvaděč	QB/01	CYKY 3Cx2,5	165
WD...	Manipulační rozvaděč	QE/01	CYKY 2Ax1,5	161
WD...	Manipulační rozvaděč	QE/01	CYKY 2Dx4	161
WD...	Manipulační rozvaděč	QE/01	CYKY 4Dx2,5	161
WD...	tlumivka 2	SEZNAM KABELŮ - provizoria	H07V-K 70,0 BK	
WD...	tlumivka 2	QM/01	H07V-K 70,0 BK	
WD...	tlumivka 2	Rozvaděč vl. spotřeby	CYKY 5Cx2,5	158
	<u>ODPORNÍK - RL2</u>			
WD...	Manipulační rozvaděč	NF rozvaděč	SYKFY 10x2x0,5	
R1-C1	Rozvaděč ochran	Odporník - PTP TA3	CYKY 4Dx4	171
R1-C2	Rozvaděč ochran	Odporník - PTP TA4	CYKY 4Dx4	168
R1-C3	Manipulační rozvaděč	Odporník - PTP TA5	CYKY 4Dx4	168

[illegible]