



10					
9					
8				GPH	
7					
6	9 m		Vodič CYA 120mm2 žlutozelený		
5				Hauftechnik	
4	20 ks		Svorka SR02	TREMIS	
3	24 ks		Podpěra pasu PV44b	TREMIS	
2					
1	45 m		Pas FeZn 30/4 na povrchu		
POZ.	ČÁST	KUSŮ	NÁZEV - MATERIÁL	VÝROBCE	[kg]

AUTORIZACE:			
D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č. STAVBY: 001020002865	Č. OBJ.: 4501621562
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)		
ČÁST	D.2Dokumentace technických a technologických zařízení		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Libor Pek, libor.pek@spieelv.cz	DATUM: 03.2024	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Libor Pek	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2.50 b) - 15	
VYPRACOVAL	Ing. Karel Král		
KONTROLOVAL	Ing. Karel Král	KÓD LOKALITY: HUM	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV Humpolec		
S0/PS	PS 50 - Vlastní spotřeba		
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD000046		
DRUH DOKUMENTU	Půdorys	FORMÁT: 4xA4	
NÁZEV DOKUMENTU		LIST/CELKEM: 1/1	
Uzemnění T21, T22		ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	