


POZNÁMKY:

- Pro stupeň znečištění I, II (0 - 75 ug.m-3)/(20 mm.kV-1).
- Sestava respektuje standard Egd TNS 11 2510.

POZICE	KUSŮ	ZAŘÍZENÍ	NÁZEV ZAŘÍZENÍ
1	2	LG 60_22_1200	IZOLÁTOR 110 kV, PORCELÁN HNĚDÝ
2	1	ELBA 241 513_5	OKO DVOJITÉ KŘÍŽOVÉ
3	4	ELBA 102 113_1	ARMATURA OCHRANNÁ PRO TYČOVÉ IZOLÁTORY
4	1	ELBA 233 518	ROZPĚRKA 400 mm
5	4		SVORNIK S MATICÍ Ø19 mm, SOUČÁST LG 60
6	2	ELBA 231 513_5	OKO DVOJITÉ KŘÍŽOVÉ PRO OCHRANNÉ ARMATURY
7	2	ELBA 231 413	OKO DVOJITÉ PŘÍMÉ PRO OCHRANNÉ ARMATURY
8	2	ELBA 235 543	TRMEN 65 mm, M20
9	1	ELBA 175 655	SVORKA KOTEVNÍ LISOVANÁ PRO AlFe Ø26,7 mm

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č. STAVBY: 102 0002 865	Č. OBJ.: --
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	2 21 22 058		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR PEK	DATUM: 01/2024	
VYPRACOVAL	Ing. MITRIČ	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2.09 b) - 24	
KONTROLOVAL	Ing. MITRIČ		
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV HUMPOLEC	KÓD LOKALITY: HUM	
SO/PS	PS09 - ROZVODNA 110 kV - TECHNOLOGIE	MĚŘÍTKO: 1:50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	FORMÁT: A3	
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	ZÁVĚS DVOJITÝ KOTEVNÍ LG 60_22_1200_2xTRM	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	
SESTAVA			