



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č.STAVBY: 102 000 2865
		Č.OBJ: 4501621562
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. MARTIN, TRLIDA	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN, TRLIDA	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.31 C) - 04
KONTROLOVAL	Ing. LIBOR, PEK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV - HUMPOLEC	KÓD LOKALITY: HUM
SO/PS	PS31 - OCHRANY	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00042	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÉ SPECIFIKACE	LIST / CELKEM: 1/2

Položka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
<b>1 Dodávky - regulace transformátorů a tlumivek - dodá zhotovitel</b>			
1.1	2 ks		19" vana BV (REG-D +REG-DP + REG-PEcs), 100.0030.400.23 (standard EG.D.)
1.2	2 ks		REG-D B01 H1 I0 F1 N1 S1 K1 TM0 E900.7 D4 X00 R0 XW9 Y0 U0 G2 A8, 111.2823
1.3	2 ks		REG-DP B01 I0 H1 K0 E00 D4 X00 XW9 Y0 U0 G2 A8, 111.4271
1.4	2 ks		REG-PEcs B1 I0 L9 V00 D94 Z31 SN0 G2, 111.9016.41
<b>2 Dodávky - regulace transformátorů a tlumivek - dodá EG.D</b>			
2.1	1 ks		MODUL - dodatečné PT100 vstupy a výstupy pro REG-D, 320.0005.01
2.2	2 ks		Uvedení do provozu REG-D (-DA) s analogovým vstupem, dle počtu
2.3	2 ks		Uvedení do provozu REG-DP (-DPA) s analogovým vstupem, dle počtu
2.4	1 ks		Zprovoznění paralelní spolupráce transformátorů, 1x na rozvodnu (výjezd)
2.5	2 ks		Blokování regulátoru REG-D (-DA) při podpětí na straně VVN, dle počtu
<b>Nabídka č. 25NA00128</b>			