

Zadavatel:

EG.D, s.r.o.,

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 210 55 050

Veřejná zakázka:

Kovově kryté plynem izolované rozvaděče do 25 kV bez F-plynů pro primární DS

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosíme o zvážení zařazení těchto alternativních technických řešení zmíněných v dokumentu:
„Priloha_3_RD_Technicke_parametry_uvadene_prodavajicim_verze_2.docx“.

1. U položky „Pole s vypínačem – vývodové pole“ odstavec „Varianta – příprava pro připojení zdroje“, je pro Parametr „Připojení přístrojového transformátoru napětí“ Požadavek zadavatele „Připojení přes odpojovač s uzemňovačem“.

Prosíme o doplnění alternativního řešení ve formě přímého připojení přístrojového transformátoru napětí na kabelový vývod.

2. U položky „Pole měření“ je pro Parametr „1. jádro Tp/Pn“ požadovaná hodnota „0,5/30 VA“.

Prosíme o zvážení doplnění alternativy „0,5/25 VA“.

3. U položky „Pole měření“ je pro Parametr „Detekce napětí v poli měření“ Požadavek zadavatele „Kapacitní snímač napětí bez dálkové signalizace (6x)“.

Prosíme o doplnění alternativy umístění těchto snímačů napětí na přípojnících bez dálkové signalizace i do jakéhokoli jiného pole (například vývodového).

Odpověď č. 1:

1. Zadavatel akceptuje návrh změny.

Nové znění požadavku Zadavatele:

Přímé připojení nebo připojení přes odpojovač s uzemňovačem

2. Zadavatel akceptuje návrh změny.

Nové znění požadavku Zadavatele:

0,5/25 (min.) VA

3. Zadavatel akceptuje návrh změny.

Nové znění požadavku Zadavatele:

Kapacitní snímač napětí na přípojnících bez dálkové signalizace (6x) v jakémkoli poli

Zadavatel současně zveřejňuje přílohou tohoto dokumentu Přílohu 3 – Technické parametry uváděné dodavatelem, verze 3, kterou dodavatelé použijí při přípravě své nabídky a učiní ji součástí své nabídky. Změny provedeny červeně.

Zadavatel současně zveřejňuje přílohou tohoto dokumentu Přílohu 2 – Technická specifikace, verze 3, Rámcové dohody, ve které odpovídajícím způsobem opravil požadavky Zadavatele.

Změny provedeny červeně.

Dodavatelé Přílohu 2 – Technická specifikace ve verzi 3 použijí při přípravě své nabídky a učiní ji součástí své nabídky.

Zadavatel rozhodl vzhledem k povaze Vysvětlení o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Původní lhůta: 17.02.2026 v 10:00 hod.

Nová lhůta: 23.02.2026 v 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha 3 – Technické parametry uváděné dodavatelem, verze 3

Příloha 2 – Technická specifikace, verze 3

V Brně

EG.D, s.r.o.

Ing. Igor Földeši

Manažer veřejných zakázek