

Zadavatel:

EG.D, s.r.o.,

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 210 55 050

Veřejná zakázka:

Kovově kryté plynem izolované rozvaděče do 25 kV bez F-plynů pro primární DS

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Věc: „Kovově kryté plynem izolované rozvaděče do 25 kV bez F-plynů pro primární DS
“ - žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám

DBID: 729 Systémové číslo: P26V00000001 Evidenční číslo ve VVZ: Z2025-011630

Vážení,

naše společnost, stejně jako každá odpovědná obchodní společnost, dbá na věcné naplnění předmětu smlouvy v maximální možné kvalitě, za ekonomicky únosných parametrů a stejně tak za vyvážených smluvních podmínek pro obě smluvní strany. Z tohoto důvodu si Vám dovoluji zaslat několik dotazů a současně žádostí ke zvážení možných odchylek od Vámi navrhovaného znění rámcové dohody o dodávkách zboží, a to konkrétně k níže uvedeným ustanovením:

1.

Navrhujeme odstranění čl. V odst. 14 (ustanovení o povinnosti prodávajícího hradit demontáž, zpětnou montáž a dopravu vadného a následně opraveného / nově dodaného zboží).

2.

Navrhujeme změnu v čl. V odst. 16 zní tak, aby původní hodnota 48 hodin byla nahrazena hodnotou 72 hodin.

3.

Navrhované nové znění čl. V odst. 18 zní:

„Odstranění vady bude provedeno v přiměřené době dle dodacích a technických možností prodávajícího; kupující bere na vědomí, že délka odstranění vady se může odvíjet zejména od dostupnosti náhradních dílů, nezbytných technologických postupů a součinnosti kupujícího.“

Navrhované nové znění čl. V odst. 10 zní:

Jestliže kupující zvolil jako způsob odstranění vady zboží opravu a následně se ukáže, že vada je neopravitelná, je prodávající povinen odstranit vadu dodáním náhradního zboží za vadné zboží na své náklady. Proávající je povinen kupujícího informovat o tom, že se jedná o neopravitelnou vadu, bezodkladně, tj. do 14 dnů, poté, co to zjistí. Proávající je povinen Kupujícího informovat o povaze každé neopravitelné vady. Náhradní zboží je povinen prodávající dodat do 36 týdnů ode dne, kdy zjistil, že se jedná o neopravitelnou vadu, nebo ode

dne, kdy jej k tomu kupující vyzval, přičemž rozhodný je případně dřívější z obou uvedených dnů. Tento odstavec platí tehdy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.

Navrhované nové znění čl. VI odst. 1 zní:

„Nedodá-li prodávající zboží v termínu stanoveném na základě výzvy k plnění ve spojení s touto smlouvou, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny nedodaného zboží, a to za každý započatý den prodlení prodávajícího s dodáním zboží, nanejvýš však celkem 100 % z ceny nedodaného zboží.“

5.

Navrhujeme odstranění první věty čl. VI odst. 8 smlouvy (započtení).

6.

Navrhované nové znění čl. IX odst. 1 zní:

„Náhrada újmy se řídí § 2894 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že souhrnná maximální výše veškerých nároků kupujícího vůči prodávajícímu vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, a to včetně veškerých smluvních pokut a nároků na náhradu škody/újmy (včetně nároků vzniklých z vadného plnění), nepřesáhne po celou dobu trvání smlouvy částku odpovídající 100 % ceny skutečně uhrazené kupujícím prodávajícímu na základě této smlouvy. Uvedené omezení se nepoužije v případě škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, při škodě na životě či zdraví a v dalších případech, kdy zákon omezení náhrady škody nepřipouští.“

7.

Navrhované nové znění čl. II odst. 3 zní

Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené ve výzvě k plnění, případně na místo dodatečně určené v souladu s čl. II. odst. 2 smlouvy, a to nejpozději do 60 týdnů od doručení výzvy k plnění prodávajícímu, ledaže kupující určí ve výzvě k plnění pozdější dodací lhůtu. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit výzvu k plnění, nebo vznést své výhrady k ní způsobem dle této smlouvy; potvrzení výzvy k plnění, nebo vznesení výhrad k ní nezbavuje nicméně prodávajícího povinnosti dodat zboží v souladu s touto smlouvou.

8.

Navrhované nové znění čl. VII odst. 3 zní

Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu z provozní činnosti způsobenou třetí osobě a pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou vadou výrobku ve výši nejméně 30 mil. Kč se spoluúčastí prodávajícího nanejvýš 150 tis. Kč. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě ani ke zvýšení spoluúčasti nad limit uvedený tamtéž. V průběhu trvání této smlouvy se prodávající zavazuje předložit pojistnou smlouvu kupujícímu, bude-li k tomu ze strany kupujícího vyzván.

9.

pro čl. III odst. 12 navrhujeme kromě inflace ČSU zohlednit i ceny materiálů jako je měď a ocel a další vlivy

Návrh-příklad eskalačního vzorce je v samostatné příloze escalation formula.doc

Předem děkujeme za Vaše vyjádření k výše uvedeným dotazům a za zvážení navržených úprav do další verze smlouvy, které vnímáme jako nezbytné pro zachování přiměřené rovnováhy smluvních rizik mezi smluvními stranami při současném zachování plné kvality a spolehlivosti dodávek.

Dále máme následující dotazy k technické části:
Priloha_2_RD_Technicka_specifikace

10.

Odst 3.2.1.

(podle ČSN EN 50102)	
Kategorie ztráty nepřerušnosti provozu	LSC 2A

Akceptujete i kategorii LSC2?

11.

3.3.13

Součástí dodávky ovládacích a ochranných terminálů bude i záblesková ochrana s čidlem v kabelovém prostoru.

Jaké je fyzické provedení zábleskových čidel (dodávaných objednatelem), rozměry a způsob jejich uchycení?

12.

3.3.16

izolačního plynu do skříně NN (ochrany). Vyvedené budou minimálně 3 hlášky, a to pokles tlaku, ztráta tlaku a porucha.

Manometr má pouze dva kontakty pro dvě úrovně tlaku, co je myšleno stavem porucha? jde např. o watchdog v případě elektronického detekčního systému tlaku?

Z rámcové smlouvy:

13.

5.2 Kusové zkoušky

Na dodávaném rozvaděči musí být provedeny kusové zkoušky podle ČSN EN 62271-200 v platném znění a musí být zdokumentovány v protokolu o zkoušce (test protokolu).

Kromě toho musí být provedeno měření částečných výbojů podle platných standardů (viz. odstavec 2.1.) a to:

- průchodka:
 - o předběžný namáhání: min. $1,3 \times U_r$ po dobu alespoň 30 sekund
 - o měření částečných výbojů: $1,1 \times U_r$ max. 2 pC
 - o Zhášecí napětí: $> 1,1 \times U_r / \sqrt{3}$
- rozvaděč:
 - o předběžné namáhání: min. $1,3 \times U_r$ po dobu alespoň 30 sekund
 - o měření částečných výbojů: $1,1 \times U_r$ max. 20 pC
 - o Zhášecí napětí: $> 1,1 \times U_r / \sqrt{3}$

Odkoušena bude také další výbava rozvaděče (PTP, PTN atd.) včetně případné volitelné výbavy.

Nemáme k dispozici routine test pro průchodky od subdodavatele, není součástí dodávané dokumentace průchodek.

Priloha_3_RD_Technicke_parametry

14.

Str 2

(podle ČSN EN 50102)	
Kategorie ztráty nepřerušnosti provozu	LSC 2A
	[ANO/NE]

Akceptujete i kategorii LSC2?

15.
Str.10

Detekce napětí v poli měření	Kapacitní snímač napětí bez dálkové signalizace (6x)	[ANO/NE]
Detekce napětí v sestavě podélného spínače sběrnic s přechodem do kabelu	Kapacitní snímač napětí s dálkovou signalizací (12x)	[ANO/NE]

V poli měření napětí nemáme kapacitní děliče na přípojnicích. Lze detekci vzít případně z osazených MTN, nebo dodat pole bez kapacitních snímačů napětí?

16.

Požadované doklady a dokumenty kompletujeme. S ohledem na komplexnost zadání, bychom chtěli poprosit o prodloužení termínu pro jejich předložení do 6.3.2026. Předem děkujeme za pochopení.

Odpověď č. 1:

1. Zadavatel trvá na znění čl. V odst. 14
2. Zadavatel trvá na znění čl. V odst. 16
3. Zadavatel trvá na znění čl. V odst. 18

Zadavatel částečně akceptuje nové znění čl. V odst. 10 zní:

Jestliže kupující zvolil jako způsob odstranění vady zboží opravu a následně se ukáže, že vada je neopravitelná, je prodávající povinen odstranit vadu dodáním náhradního zboží za vadné zboží na své náklady. Proávající je povinen kupujícího informovat o tom, že se jedná o neopravitelnou vadu, bezodkladně, tj. do 14 dnů, poté, co to zjistí. Proávající je povinen Kupujícího informovat o povaze každé neopravitelné vady. Náhradní zboží je povinen prodávající dodat do **16 týdnů** ode dne, kdy zjistil, že se jedná o neopravitelnou vadu, nebo ode dne, kdy jej k tomu kupující vyzval, přičemž rozhodný je případně dřívější z obou uvedených dnů. Tento odstavec platí tehdy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. Zadavatel trvá na znění čl. VI odst. 1
5. Zadavatel trvá na znění čl. VI odst. 8
6. Zadavatel trvá na znění čl. IX odst. 1

7. Zadavatel částečně akceptuje nové znění čl. II odst. 3 zní:

Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené ve výzvě k plnění, případně na místo dodatečně určené v souladu s čl. II. odst. 2 smlouvy, a to nejpozději do 40 týdnů od doručení výzvy k plnění prodávajícímu, ledaže kupující určí ve výzvě k plnění pozdější dodací lhůtu. Proávající je povinen neprodleně potvrdit výzvu k plnění, nebo vznést své výhrady k ní způsobem dle této smlouvy; potvrzení výzvy k plnění, nebo vznesení výhrad k ní nezbavuje nicméně prodávajícího povinnosti dodat zboží v souladu s touto smlouvou.

8. Zadavatel trvá na znění čl. VII odst. 3

9. Zadavatel nepřipouští eskalační vzorec a trvá na znění čl. III odst. 12

Návrh eskalačního vzorce zaslaného dodavatelem v samostatném dokumentu zadavatel s ohledem na § 218 odst. 3 ZZVZ nezveřejní, s ohledem na právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství.

10. Zadavatel akceptuje návrh změny.

Nové znění požadavku Zadavatele:

Kategorie ztráty nepřerušnosti provozu: LSC 2A nebo LSC2

11. Záblesková čidla: Jedná se o 4m dlouhý optický kabel, který je na jedné straně připojen do IED v NN nadstavbě a na druhé straně, kde je optické čidlo velikosti zhruba 5x5cm, upevněn na boční stěnu kabelového prostoru pomocí šroubů. Samozřejmě je nutné uvažovat, že se jedná o aktuální stav, který se může změnit v závislosti na aktuálním kontraktu dodávek ochrany.



12. Můžeme požadovat minimálně dva kontakty, které budou deklarovat následující signalizační hlášky – pokles tlaku, ztráta tlaku.

13. V rámci těchto rozváděčů jsou průchodky stěžejní část. Dodavatel by měl být schopný garantovat splnění požadavků v souladu s požadovanými normami.

14. Ano akceptujeme – viz výše.

15. Již objasněno v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 4.2.2026.

16. Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 02.03.2026 v 10:00 hod.

Zadavatel současně zveřejňuje přílohou tohoto dokumentu Rámcovou dohodu ve verzi 3, kterou dodavatelé použijí při přípravě své nabídky a učiní ji součástí své nabídky. Změny provedeny červeně.

Zadavatel současně zveřejňuje přílohou tohoto dokumentu Přílohu 3 – Technické parametry uváděné prodávajícím, verze 4, kterou dodavatelé použijí při přípravě své nabídky a učiní ji součástí své nabídky. Změny provedeny červeně.

Zadavatel současně zveřejňuje přílohou tohoto dokumentu Přílohu 2 – Technická specifikace, verze 4, Rámcové dohody, ve které odpovídajícím způsobem opravil požadavky Zadavatele.

Změny provedeny červeně.

Dodavatelé Přílohu 2 – Technická specifikace ve verzi 4 použijí při přípravě své nabídky a učiní ji součástí své nabídky.

Zadavatel rozhodl vzhledem k povaze Vysvětlení o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Původní lhůta: 23.02.2026 v 10:00 hod.

Nová lhůta: 02.03.2026 v 10:00 hod.

Přílohy:

Rámcová dohoda, verze 3

Příloha 3 – Technické parametry uváděné prodávajícím, verze 4

Příloha 2 – Technická specifikace, verze 4

V Brně

EG.D, s.r.o.

Ing. Igor Földeši

Manažer veřejných zakázek