

Technické parametry kabelu 110 kV:

Jmenovité napětí:	110 kV
Nejvyšší napětí sítě:	123 kV
Jmenovitý kmitočet:	50 Hz
Počet fází:	3
Průřez kabelu:	800mm
Průřez stínění kabelu:	min. 225 mm
Průřez zemnícího vodiče:	240mm
Jmenovitý krátkodobý proud Ik/tk kabelu:	31,5 kA
Jmenovitý krátkodobý proud Ik/tk stínění:	31,5 kA
Napěťová soustava:	3 AC 110 kV, 50 Hz, TT

2			
1			
Změna:	Popis změny:	Datum změny:	Změnu provedl:
Vypracoval:	Klein Karel	Ojednatel:	E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice
Podpis:			
Kontroloval:	Karel Klein		
Podpis:		Akce:	TR 110/22 kV Brno-sever, Klusáčkova Záměr stavby číslo 001020002130
Schválil:	Karel Klein		
Podpis:		Objekt:	CZD000xx - .....
Datum:	11/2019	Název dokumentu:	Celkové přehledové schéma kabelové propojení 110 kV nový stav
Měřítko:	-		
Formát:	A3		

Union Grid
Sídlo: Václavské náměstí 846/1, 110 Praha 1
Středisko Brno: Vlárská 953/22, 627 00 Brno

Číslo zakázky:	18-70-001
Stupeň PD:	DÚR+DSP
Číslo výkresu:	Dxx
List: 1	Listů: 1
Archivní číslo:	18-70-001-xx