

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„Dodávky kabelových souborů NN a VN“ navazující na Systém kvalifikace – Dodávky kabelových souborů NN a VN“

Evidenční číslo VZ: Z2019-028354

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

žádáme tímto ujasnit Přílohu 2 - Technická specifikace předmětu plnění, oddíl II. Přímé spojky NN, kde jsou v bodě 3.2.2 Parametry spojovačů uvedeny šroubovací spojovače BCL2, 3 a 4 s požadovanými rozsahy průřezů jader kabelů, které nejsou v souladu s danými rozsahy průřezů jader kabelů v bodě 3.2.1 Parametry trubíc u typů spojek SJL2, 3 a 4 a neodpovídají ani požadovaným hodnotám v Příloze 3 - Technické parametry uváděné prodávajícím.

Co je tedy správně?

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pro upřesnění uvádí:

Zadavatel požaduje spojku SJL2, která umožňuje spojení kabelů NN v rozsahu 16 až 35 mm². Pro spojku SJL2 je požadován spojovač BCL2 s rozsahem 10 až 35 mm².

Zadavatel požaduje spojku SJL3, která umožňuje spojení kabelů NN v rozsahu 35 až 95 mm². Pro spojku SJL3 je požadován spojovač BCL3 s rozsahem 35 až 95 mm².

Zadavatel požaduje spojku SJL4, kde byl na základě vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 upraven rozsah spojení kabelů NN, a to na rozsahu 50 až 150 mm². Pro spojku SJL4 je požadován spojovač BCL4 s rozsahem 50 až 150 mm².

Zadavatel současně odpovídajícím způsobem upravil přílohu 2 a 3 návrhu rámcové dohody pro část C veřejné zakázky.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

je možné nabídnout omezovač přepětí pro konektor Uc 24 kV s odpovídajícími parametry, který byl typově zkoušen v době uvedení na trh dle aktuálně platné normy ČSN EN 60099-4 ed.2?

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na svém původním požadavku.

Zadavatel jako přílohy tohoto vysvětlení zveřejňuje upravené přílohy rámcové dohody č. 2 a 3 pro část C veřejné zakázky. Tyto upravené přílohy dodavatel následně učiní součástí své nabídky.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 zadavatel rozhodnul o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 7. 5. 2020 v 12:00 hod.

Nová lhůta: 21. 5. 2020 v 12:00 hod.

Přílohy: Příloha 2 a 3 návrhu rámcové dohody pro část C

V Brně