

Zadavatel: E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„TR Brno sever – kabel VVN“

Evidenční číslo VZ: Z2020-013293

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 12. 5. 2020 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje následující odpověď.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci bod. 3.3. Předmět veřejné zakázky v tabulce základní údaje a informace o předmětu plnění uvádíte "Cross-bonding CB01/link box, uzemňovací skříňka bez svodičů přepětí 3f, pro venkovní prostředí IP68-1x (spojkoviště 0)" a dále v přílohách 1 a 3. Domníváme se, že link box pro cross-bonding bez svodičů přepětí není vhodný vzhledem k případným zkratovým událostem, které mohou způsobit nevhodné jevy bez svodičů přepětí. Doporučujeme pro tento link box doplnit ZD o svodiče přepětí.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel trvá na požadovaném provedení Cross-bonding CB01 / link box a to bez svodičů přepětí. Zadavatel ale upravuje požadavek na linkbox označený jako ELB01 a ELB02. Uvedené linkboxy jsou nově požadovány včetně omezovačů přepětí. Byla proto patřičně upravena Příloha č. 3 Technické parametry a dále celkové přehledové schéma propojení 110 kV (přehledové schéma bude tvořit součást přílohy č. 5 KS Soubor výkresů a nezbytných podkladů pro výpočet nabízeného kabelu), které jsou přílohou tohoto dokumentu.

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 13. 5. 2020 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje následující odpověď.

Dotaz č. 1:

ZD_5.2 Základní způsobilost, bod a) - výpis z evidence Rejstříku trestů

Z důvodu současného stavu ohledně pandemie koronaviru a s tím souvisejícím uzavřením hranic, nastává situace, kdy je uchazeč zahraničním subjektem, ale statutární orgán je zastoupen osobou která je ze země jiné než ve které je subjekt registrován. Z důvodu uzavření hranic je tedy nereálné, aby za současné situace, osoba - statutární orgán zajistila výpis evidence rejstříku trestů v zemi kde je společnost registrovaná.

Bude v tomto případě akceptované čestné prohlášení a budoucí povinnost tento dokument doložit, v případě, že bude uchazeč vybrán jako úspěšný?

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel tímto ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ stanoví, že dodavatel není oprávněn nahradit předložení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením tam, kde tuto formu prokázání splnění kvalifikačního požadavku zadávací dokumentace sama výslovně neuvádí.

Dodavatel může nahradit požadované doklady **jednotným evropským osvědčením** (dále jen „JEO“) pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ. Vzor JEO je stanoven prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář JEO pro veřejné zakázky (dostupný např. na internetové adrese:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.003.01.0016.01.CES).

Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Dotaz č. 2:

ZD_5.2 Základní způsobilost, bod d) - potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti

ČSSZ vystavuje potvrzení o bezdlužnosti v termínu 30 dnů od podání žádosti, nejpozději však do 60 dnů - zákonná lhůta. Tzn. tyto lhůty jsou fakticky kratší než termín od doby vypsání po termín podání nabídek.

Bude v tomto případě akceptované čestné prohlášení a budoucí povinnost tento dokument doložit, v případě, že bude uchazeč vybrán jako úspěšný?

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel tímto ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ stanoví, že dodavatel není oprávněn nahradit předložení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením tam, kde tuto formu prokázání splnění kvalifikačního požadavku zadávací dokumentace sama výslovně neuvádí.

Dodavatel může nahradit požadované doklady **jednotným evropským osvědčením** (dále jen „JEO“) pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ. Vzor JEO je stanoven prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář JEO pro veřejné zakázky (dostupný např. na internetové adrese:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.003.01.0016.01.CES).

Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve **formě prosté kopie**. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději **v době 3 měsíců** přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Dotaz č. 3:

ZD_3.4. Technické požadavky předmětu – příloha Výpočet kabelového vedení VVN

Pro provedení výpočtu proudového zatížení kabelového systému VVN je nutné znát minimálně tyto parametry: přesná hloubka uložení v kritickém místě kabelového vedení (obvykle nejhlubší místo pod povrchem), měrný tepelný odpor všech materiálu v okolí kabelů (původní zemina, zásypový materiál, případný výplňový materiál protlaků atd.), ambientní teplota půdy. V podélném profilu kabelové trasy jsou udané pouze hloubky dna startovacích a cílových jam protlaků, nikoliv poloha kabelů. Žádáme doplnění těchto parametrů.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel upřesňuje:

Hloubka uložení v kritickém místě kabelového vedení:	-8,3m (viz. vyznačeno v příloze D.1.3)
Ambientní teplota půdy:	20°C
Měrný tepelný odpor půdy:	1,2 Km/W
Měrný tepelný odpor beton:	1,3 Km/w

Revidovaný podélný profil je přílohou tohoto dokumentu (bude tvořit součást přílohy č. 5 KS Soubor výkresů a nezbytných podkladů pro výpočet nabízeného kabelu).

Dotaz č. 4:

Položka č.4 - Spojka s vyvedením stínění

Pro návrh spojky spojující stávající kabel 1x630 a uvažovaný kabel 1x800 je nutné znát podrobné parametry (průměry přes veškeré vrstvy kabelu) stávajícího kabelu. Prosíme o doplnění technického listu, případně výkresu stávajícího kabelu VVN.

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel doplňuje technický list (bude tvořit součást přílohy č. 5 KS Soubor výkresů a nezbytných podkladů pro výpočet nabízeného kabelu).

Dotaz č. 5:

Kupní smlouva, IV. Převzetí předmětu plnění, bod 4.

Uvedená dokumentace není obvykle dodávána dodavatelem kabelového systému VVN, ale zhotovitelem. Bude tento bod kupní smlouvy upraven?

Odpověď zadavatele č. 5:

Zadavatel upravuje přílohu č. 5 ZD návrh kupní smlouvy v čl. IV. bod č. 4. Revidovaný návrh kupní smlouvy je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 6:

S ohledem na opatření související s pandemií koronaviru v evropských zemích a s tím souvisejících omezení, sdělujeme skutečnost, že termín pro podání nabídek je za současné situace nedostatečný a zdvořile Vás žádáme o jeho přehodnocení v minimální délce +10 dnů.

Odpověď zadavatele č. 6:

Přestože administrativu spojenou s přípravou nabídky a jejím podáním lze zajistit elektronicky, a tudíž distančně, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, jak uvedeno níže.

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 13. 5. 2020 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Prosíme o požadované náviny kabelů pro jednotlivé kabelové bubny. V přehledovém schématu jsou uvedeny jen délky jednotlivých úseku ne požadované délky dodaných kabelů.

Odpověď zadavatele č. 1:

Přesné délky návínů kabelů pro jednotlivé bubny budou určeny v příslušné výzvě k plnění, a to těsně před samotnou realizací. V přehledovém schématu je uvedená pouze informativní délka, a to dle projektové dokumentace pro územní řízení. Nicméně bude požadován návín maximálně 630 m, viz. Příloha č. 3 Technické parametry.

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 14. 5. 2020 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Obracím se na Vás s dotazem (upřesněním) na následující položky požadované výrobcem a dodavatelem kabelu:

- tepelný odpor půdy ($K \cdot m / W$) v oblasti výstavby
- max. teplota půdy v oblasti výstavby
- reakční doba ochrany v dané rozvodně

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel doplňuje:

Měrný tepelný odpor půdy:

1,2 Km/W

Maximální teplota půdy v oblasti výstavby:

zadavatel nemá k dispozici maximální teplotu

půdy v oblasti výstavby. Ambientní teplota půdy je 20°C.

Reakční doba vypnutí kabelu při poruše bude maximálně do 100 ms.

II.

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **5. 6. 2020 v 10:00 hodin**.