



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



V Praze dne 29. 5. 2020

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	E.ON Česká republika, s. r. o.
Sídlo zadavatele:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Název veřejné zakázky:	Rámcová dohoda na stavební práce pro E.ON páteřní síť
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Otázka č. 1
Znění dotazu
1) Oddíl Elektromontáže - Jak se bude řešit cena kabelů v čase CYKY 4 x 70 mm², CYKY 5 x 35 mm², AYKY 4 x 240 mm², - nejedná se o nejlacinější kabely a nabídky dodavatelů má platnost 7-14 dnů v závislosti na ceně barevných kovů - Lze poskytnout výkres k položce – Vystrojený elektroměrový rozváděč, nepřímé měření, jistění 125 A, dle výkresu včetně ověřených MTP
Znění odpovědi
- Cena kabelů uvedena ve výběrovém řízení je cena maximální. Tato cena může být v rámci následných minutendrů zachována nebo snížena s ohledem na momentální tržní cenu. - Zadavatel zveřejňuje výkres z obdobného projektu, kde je ale jistič 3x160A¹ Připojovací podmínek, kde jsou schémata zapojení nepřímého měření, jsou veřejně dostupné

¹ Tyto přílohy nemění nebo nedoplňují zadávací podmínky. Jistič tam může být 3 x 125A, 3 x 160A atd – záleží na vysoutěžené technologii a jejím výkonu.

Otázka č. 2	
Znění dotazu	
2) Oddíl Stavební část	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně šíře 35cm, hloubka 80cm v hornině tř. 6 a 7 – Taková položka neexistuje v rozpočtářských programech
Znění odpovědi	
Ano, to je nám známo a i přesto trváme na nacenění položky tak, jak byla definována v Zadávací dokumentaci.	

Linda Robovská
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 222 261 468