

LEGENDA:


- Vymezení širšího staveniště
- Hlavní staveništní dopravní trasy
- Hlavní cesty mimo areál Teplárny Otrokovice a.s.
- Pomocné cesty mimo areál Teplárny Otrokovice a.s.
- Přístup na veřejné komunikace
- Hlavní a preferovaný směr dopravy mimo areál
- Vedlejší směr dopravy mimo areál
- Přijezd na staveniště
- Pohyb vozidel po staveništi
- Oplocení areálu Teplárny Otrokovice a.s.
- Rozsah nové výstavby
- ZS 1 – Plochy pro ZS a stavební buňky, WC cca 360+650m2
- ZS 2 – Plocha pro ZS a předmontážní cca 790m2 (omezení práce se zdvihacími prostředky v prostoru OP nadzem. vedení VVN)
- Železniční trasy + dopravní cesty po železnici
- Stávající kontrolní vrt
- El. staveništní přípojka
- Staveništní přípojka pitné vody
- Hlavní rozvodná skříň ZS
- Předpokládané postavení jeřábu s příp. redukováním omezením proc. dosahu, předp. v. 50m

OCHRANNA PÁSMA (OP)

- Stávající OP dráhy ... 60m, OP vlečky ... 30m
- OP Leteckého provozu RWY 17L/35R, Letiště Otrokovice (přibližná pozice)
- OP Vodovodu ... 1,5-2,5m
- OP Kanalizace ... 1,5-2,5m
- OP Parovodu ... 2,5m
- OP Plynovodu VTL ... 4m
- OP Podz. telekomunikačního vedení ... 1,5m
- OP nadzemního VVN vedení (přibližná pozice)
- OP vodohospodářské I. řádu – ČOV (přibližná pozice)
- OP osa radioreleové trasy I. řádu (přibližná pozice)

POZNÁMKA:

- Staveniště bude od areálu teplárny separováno provizorním oplocením, resp. výstražnou páskou v rozsahu a způsobem dle vzájemné dohody stavebníka a zhotovitele ve smyslu platných předpisů BOZP, ochrany ŽP a zdraví nebo vnitřních provozních předpisů
- Věžový jeřáb POTAIN MD 285 B (předpoklad) – příkon jeřábu cca 100 kW,
- Případné základy pro jeřáb bude navržen a realizován v rámci přípravy a provedení zařízení staveniště, obdobně jako jejich přesné umístění vylučující kolize a ovlivňování okolní zástavbou z hlediska bezpečnosti



±0,000 = 185,10 Bpv (podlaha strojovny objektu PM)

REVIZE	DATUM	POPIS	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
1:1000			Ing. Červný	Ing. Šeňa	Ing. Hauba
			SCHVÁLIL		
			DATUM	05/2018	
AKCE			Záložní zdroj s plynovými motory k podpůrné službě MZS, v areálu Teplárny Otrokovice a.s.		
NÁZEV			C. Situace stavby		
			Situční výkres ZOV		
			ZAK. Č. Y21/2016		
			STUPEŇ DOKUMENTACE POČET A4		
			dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)		
			6(A2+)		
			PŘ. Č. C.3		
			ČÍSLO VÝKRESU		
			Y21U00Z103		
			REVIZE		
			0		