

<b>e-on</b>	<b>Bezpečnostní značení a sdělení trvalého charakteru osazená v distribučních sítích</b>	Stran:	22 / 27
		Platnost od:	20.12.2014
		Účinnost od:	01.01.2015
Prováděcí pokyn ECZR	<b>ECZR-PP-DS-120</b>	Revize:	01

### 5.4.3 Vedení vvn

#### 5.4.3.1 Bezpečnostní označení vedení vvn

Tabulka obsahující

- VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH! kombinovaná s identifikačním označením vedení VVN

Geometrický tvar bezpečnostní značky je černý trojúhelník se symbolem blesku, psaný text je černý na žlutém podkladu.

Tabulka obsahující

- VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH!
- VÝSTUP ZAKÁZÁN



(plechová smaltovaná tabulka rovná, uchycení šroubové/nýtované)

Umístění tabulek na příhradovém stožáru je uvažováno na protilehlých stranách dříku a u vícedříkových stožárů, na každém krajním dříku tak, aby tabulky směřovaly na obě strany vedení.

Umístění tabulky s identifikačním označením je ve spodní části podpěrného bodu na přední straně ve směru číslování vedení. Tabulka se umísťuje ve vhodné výšce nad zemí. V případě, že se podpěrný bod nachází v blízkosti veřejné cesty, umístí se kombinovaná tabulka s nápisem zákaz výstupu na stožár, tak, aby byla ze směru předpokládaného příchodu ke stožáru viditelná.

**Stávající příhradové stožáry** ve venkovním vedení sítí VVN, se v souvislosti s obnovou dožitých bezpečnostních značení v rámci ŘPÚ (OPEX), opatří tabulkou kombinovanou s vyjádřením výstrahy a textem VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH a dále s vyjádřením zákazu a textem VÝSTUP ZAKÁZÁN. Současně se obnoví bezpečnostní samostatná tabulka s vyjádřením výstrahy a textem VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH! kombinovaná s identifikačním označením vedení VVN.

**Nové příhradové stožáry** nebo stožáry v modernizovaných vedeních se touto kombinovanou tabulkou s vyjádřením výstrahy a textem VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH a dále s vyjádřením zákazu a textem VÝSTUP ZAKÁZÁN opatří již v rámci investice, modernizace, obnovy apod. (CAPEX). Současně bude nový příhradový stožár vybaven samostatnou tabulkou s vyjádřením výstrahy a textem VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH! kombinovanou s identifikačním označením vedení VVN

V případě tisku nebo umístění mimo úložiště IŘD, se dokument považuje za neřízený.

Tisk: 3.9.2018