



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka/ze dne  
5.10.2018

Naše značka (čj.)  
MHB\_OZP/2511/2018/UL

Vyřizuje/linka  
Ing. Lucie Ulrichová, 569 497 247,  
[lulrichova@muhb.cz](mailto:lulrichova@muhb.cz)

Datum  
2. listopadu 2018

Počet listů: 1

Počet příloh: 4

**Souhrnné vyjádření dle § 154 a § 158 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu)**

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) obdržel dne 5.10.2018 od společnosti PROFI EMG s.r.o., IČO 49285203, sídlo Teplého 2688, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, adresa pro doručování PROFI EMG s.r.o., pracoviště Praha, Pod Krejčárkem 975, 130 00 Praha 3 žádost o souhrnné vyjádření k navrhovanému projektu stavby: „1020002081 V1310/1311 - výměna vedení“. Projekt řeší výměnu stávajícího vedení 2x110 kV V1310/1311 mezi transformovnamí Mírovka a Žďár nad Sázavou. Stavba výměny vedení prochází přes území Kraje Vysočina v délce 32 km, přičemž pozemky spadající do působnosti obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod jsou v k. ú. Mírovka, Vysoká u Havlíčkova Brodu, Šlapanov, Šachotín, Česká Jablonná a Olešenka.

Toto vyjádření nenahrazuje příslušné souhlasy ani povolení a není rozhodnutím ani závazným stanoviskem podle správního řádu. Má informativní charakter a poskytuje údaje pro investora, popř. pro stavební úřad, jak ve věci dále postupovat a zda je nutné zajistit vydání konkrétních závazných stanovisek ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 149 správního řádu a případně dalších zákonů.

**A. Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):**

Dle § 7 odst. 1 zákona jsou všechny dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Dřeviny v blízkosti investičního záměru budou ochráněny před poškozením dle normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.

Upozorňujeme, že v souladu s § 5 odst. 3 zákona a § 5a odst. 5 zákona je každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.

Z příložené dokumentace není zřejmé, jestli výměnou stávající vedení budou dotčeny vodní toky, rybníky nebo lesy, jež jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona významnými krajinnými prvky (dále jen VKP). Pokud dojde k dotčení, je nutné požádat orgán ochrany přírody (v tomto případě odbor ŽP) o stanovisko k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 zákona.

Dále upozorňujeme, že výměna vedení se také nachází i v evropsky významné lokalitě soustavy Natura 2000 (Šlapanka a Zlatý potok) a tento záměr je třeba konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody, kterým je Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělením ochrany přírodních zdrojů a EIA, který je příslušným orgánem ochrany přírody dle § 50 a § 56 zákona.

**B. Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):**

Ke stavební činnosti v prostoru vyznačeného ochranného pásma vodního zdroje (st.č.73-77) v k. ú. Olešenka je třeba souhlas vodoprávního úřadu (odboru ŽP) dle § 17 odstavec 1e zákona (závazné stanovisko). Hlavní přílohou žádosti o tento souhlas je vyjádření provozovatele chráněných vodních zdrojů obce Olešenka a správce povodí (Povodí Vltavy státní podnik).

Případný zásah do vodních ploch, vodních toků a jednotlivých břehových prostorů je třeba konzultovat s jednotlivými vlastníky vodních děl a příslušnými správci vodních toků. Realizaci stavby ani jejím provozem nesmí být negativně ovlivněna kvalita povrchových a podzemních vod (§ 39 zákona).

- C. Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů:  
Bez připomínek.
- D. Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):  
Odbor ŽP jako dotčený orgán státní správy lesů podle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona má k předložené akci „V1310/1311 - výměna vedení“ na pozemcích v k. ú. Mírovka, k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu, k. ú. Šlapanov, k. ú. Šachotín, k. ú. Česká Jablonná a k. ú. Olešenka tyto připomínky:  
Z předložené situace vyplývá, že navrhovanou stavbou budou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) a zároveň bude dotčeno ochranné pásmo do 50 metrů od PUPFL. V případě realizace záměru této stavby bude třeba nejprve požádat odbor ŽP o závazné stanovisko podle ust. § 14 odst. 2 zákona. Vzhledem k tomu, že stavbou budou přímo dotčeny PUPFL (v žádosti není specifikováno), uvádí odbor ŽP, že v případě, že budou plánované zábory větší než 1 ha je příslušným k vydání stanoviska Krajský úřad Kraje Vysočina.
- E. Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):  
S výměnou vedení souhlasíme. Odpady vzniklé při stavební činnosti budou tříděny podle druhů, přednostně využity na stavbě nebo předány k využití oprávněné osobě (zejména kabely). Nevyužitelné odpady budou předány k odstranění oprávněné osobě. Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech. Odbor ŽP nebude vydávat podle § 79 odst. 4 zákona závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady, protože jde o výměnu kabelového vedení ve stávající trase.

#### Poučení

Proti tomuto vyjádření je odvolání nepřipustné.

Ing. Lucie Ulrichová  
referentka odboru

#### Přílohy:

- 1x žádost o VKP
- 1x žádost o udělení souhlasu
- 1x žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 m od okraje lesa
- 1x žádost o PUPFL

#### Obdrží:

PROFI EMG s.r.o., pracoviště Praha, Pod Krejčárkem 975, 130 00 Praha 3 - IDDS yqxuzs6

#### Na vědomí:

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 1 - IDDS ksab3eu

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **103009\_005241** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.


Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen zaručenou elektronickou pečeti založenou na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické pečeti a platnost zaručené elektronické pečeti byla ověřena dne 05.11.2018 v 12:28:47. Zaručená elektronická pečeť byla shledána platnou ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 05.11.2018 11:43:39. Údaje o zaručené elektronické pečeti: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť **37 91 94**, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro pečeti osobu **EP\_DS, Podatelna, MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD [IČ 00267449]**. Elektronická pečeť nebyla označena časovým razítkem.

Vystavil: Česká pošta, s.p.


Pracoviště: Praha 3

Česká pošta, s.p. dne 05.11.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: 

KATEŘINA HORÁKOVÁ

Otisk úředního razítka:



112806832-191969-181105122822

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 37 91 94, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.*

*Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*

