

Číslo jednací: 2017 / 000142 / 3

( 2017 / 000142 / 3 )

**Vaše žádost:** 2018/08/13822

**Ze dne:** 16.8.2018

**Vyřizuje:** Suková Dana

**Telefon:** 315 701 666

**Email:** sukova@mero.cz

PROFI EMG s.r.o.

Lenka Kobzíková

Teplého 2688

530 02 Pardubice

Kralupy nad Vltavou, 23.8.2018

Vyjádření k akci

**V1310/1311 - výměna el. vedení v trase Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod - územní řízení.**

Na základě Vaší žádosti ze dne 16.8.2018, zn. 2018/08/13822, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:  
Ropovod DN 500, DOK (dálkový optický kabel), ropovod IRČ DN 500

K předložené Technické zprávě, zpracované Ing. J. Bízkem z 3/2017, nemáme připomínky, proto s provedením stavby V1310/1311 souhlasíme.

Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nař.č.29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.), když na provádění činností v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č.189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 + A1 a ČSN 65 0204.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je náš zaměstnanec p. Němec, tel.: 315 739 208, 602 278 836.

Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec, p. Kopecký tel.: 602 563 308, 315 735 102, nebo p. Korenc tel.: 606 657 941, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek.

Požadujeme dodržovat zákon č. 458/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky a ČSN 73 6005, ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50341 ČSN EN 50341-3-19.

Před realizací akce si stavebník objedná vytýčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO. Kontaktní údaje sdělí pí Suková - tel.: 315 701 666, mobil: 606 605 600, e-mail: sukova@mero.cz.

Požadujeme veškeré zemní práce 5 m od ropovodu na obě strany provádět ručně za dohledu našich zaměstnanců.

V případě zemních prací v zabezpečovacím pásmu ropovodu (5 m na obě strany ropovodu) požadujeme předložit paní Sukové na e-mail: sukova@mero.cz, tři týdny před zahájením prací, technologický postup a časový harmonogram prací, který bude předán vedoucímu provozu linií k odsouhlasení.

Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci v ochranném pásmu ropovodu IKL a ropovodu Družba jsou umístěny na www. MERO ČR a.s./Dokumenty ke stažení.

**MERO ČR, a. s.**

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika  
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz  
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.  
Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001

Pojíždění po trase ropovodu je zakázáno.

Přejezd je možný pouze v místě křížení za podmínky, že bude ropovod ochráněn např. panely, které budou umístěny v místě křížení s přesahem 3 m na obě strany.

Při použití těžké techniky musí tato stát nejméně 10 m od ropovodu.

Zároveň Vám oznamujeme, že telekomunikační síť nyní vlastní UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4. Telefon: (+420) 261 107 112.

Proto Vám doporučujeme obrátit se i na tohoto provozovatele podzemních sítí, který má dle našich znalostí svá zařízení i mimo trasy našich ropovodů.

S pozdravem

Ing. Marion Liptak  
vedoucí úseku technického rozvoje

**MERO ČR, a. s.**  
Veltruská 748 26  
278 01 Kralupy nad Vltavou  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným  
Městským soudem v Praze, sp. značka B. 2334

Kopie:

UPC , Závišova 5, Praha 4  
p. Němec