



KOMU / TO

Lenka Kobzíková

FUNKCE

SPOLEČNOST / ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

PROFI EMG s.r.o.

ADRESA

PROFI EMG s.r.o.

Lenka Kobzíková

Teplého 2688

530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘEDMĚT / SUBJECT

OD KOHO / FROM

Bohumil Šidlák

FUNKCE

Technik DII

ODDĚLENÍ / STŘEDISKO

dálkovod II

TELEFON

569451207 , 606637778

č. j.

S1-2/368/18

DATUM / DATE

30.8.2018

PŘÍLOHA

Vyjádření k existenci inženýrských sítí: „V1310/1311 - výměna vedení“

Zájmové území se 3 krát kříží s produktovodem Čepro. Je to stavba v ochranném pásmu produktovodu Čepro, a.s. Ke křížení dochází v k.ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a Šlapanov.

Produktovody jsou ocelová potrubí, v hloubce 0,8m-1,2m a jsou katodicky chráněny proti korozi.

Pokud budou nové stožáry umístovány na stejné místo, nemáme ke stavbě připomínek. Pokud by stožáry byly umístěny do jiného místa, požadujeme dodržet min. vzdálenost 50m od produktovodu Čepro, a.s. a křížení pod úhlem větším než 60°.

Když budou stožáry vysokého vedení uzemněny, požadujeme umístit uzemnění na opačnou stranu od produktovodu.

Při dodržení podmínek uvedených v tomto dopise, nemáme ke stavbě připomínek.

Pro všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem 189/1999 Sb. a ČSN 650204(Dálkovod hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161.

Při jakýchkoliv akcích, kolidujících s produktovodem ČEPRO, a.s. a s ním souvisejícím zařízením, event. plánovaných v jeho ochranném pásmu musí projekt a realizace každé stavby vyhovovat zabezpečovacím opatřením, zajišťujícím bezpečný a plynulý provoz dálkovodů a s nimi souvisejících zařízení, jejich územní ochranu, tj. respektovat omezení daná výše uvedenými předpisy, event. i dalšími konkrétními provozně technickými podmínkami.



Zákon 189/1999 Sb. stanoví:

- 1) v § 5 odst. 2 „V ochr. pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných a těžebních podniků a odvaly hlušín.“
- 2) v § 5 odst. 3 „Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:
 - a) do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku,
 - b) do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí,
 - c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic,
 - d) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě,
 - e) do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy,
 - f) do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklízování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů.“

ČEPRO požaduje omezení přejezdu těžké techniky přes potrubí. V případě nutnosti přejezdu přes potrubí požadujeme místo křížení, v rozsahu tzv. zabezpečovacího pásma, které je v daném případě 4 m na obě strany od osy potrubí, ochránit proti mechanickému poškození, které mohou vyvolat přejížděním nákladní vozidla a mechanismy. Proto je nutné v těchto místech položit nad potrubím např. silniční panely v rozsahu zabezpečovacího pásma.

Ochranné pásmo dálkovodu hořlavých kapalin (produktovodu) vyplývá ze zákona 189/1999 Sb. a ČSN 650204 a ČSN EN 14161 a je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.

Před zahájením stavby musíme být požádáni o vytýčení našich zařízení a domluvit odborný dozor a vstup do ochranného pásma. Kontakty jsou uvedeny v záhlaví dopisu.

Ke kolaudaci stavby požadujeme dodat detaily geodetického zaměření stavby v digitální a písemné formě, v šíři ochranného pásma produktovodu, tj. 300m na obě strany. Podrobnosti o detailech geodetického zaměření jsou ke stažení na adrese

www.topos.cz/download/SmerniceCEPRO.zip

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vystavení.

S pozdravem

Křepinský Jiří
Vedoucí technolog D-II
ČEPRO Šlapanov



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
Středisko 1 produktovody, Dálkoved II
582 51 Šlapanov
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531