

Městský úřad Třešť
Revoluční 20/1
589 14 Třešť



Odbor stavební úřad
Tel: 563 034 144, Fax: 567 224 125
IC: 00286753
E-mail: lojdova@trest.cz
www.trest.cz

Spis. zn.: STREST/1082/2018/RUL
Č.j.: TREST 2306/2018
Číslo STU: 8/2018
Vyřizuje: Ing. Luděk Rudolf
V Třešti dne: 9.4.2018

EDWIN s.r.o. Bratislava	
Došlo:	12-04-2018
Spis. zn.:	
Přílohy:	
Evidenční č.:	

Navrhovatel: E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
kterého zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
kterého zastupuje EDWIN BOHEMIA, s.r.o., IČO 28085400 Okružní č.p. 876/19b, Lesná, 638 00 Brno 38

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Třešť, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s d ě l u j e,

že navržená stavba

V520 - výměna vedení

je takového charakteru, který dle § 79 odst. 2 písm. s) nevyžaduje územní rozhodnutí a dle § 103 odst. 1. písm. e) bod 5 stavebního zákona nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.

Účel stavby: Výměna stávajícího 110kV vedení V520 Jihlava - Kosov - Telč v délce 25,653 km
Trasa vedení se výměnou vedení nezmění, ani nedojde k překročení stávajícího ochranného pásma vedení.

Nové podpěrné body rekonstruovaného vedení budou umístěny na místech původních stožárů. Modernizací vedení se sníží počet podpěrných bodů o cca 10 %. Na vedení budou použity ocelové, příhradové stožáry s konfigurací vodičů „soudek“. Výška stožárů je v rozpětí 25 m - 39 m. Hloubka založení základů bude přibližně 2,5m - 2,7 m.

Předmětná rekonstrukce vedení V520, které je v nevyhovujícím technickém stavu, se dotýká katastrálních území: Telč, Mysliboř, Zatec na Moravě, Urbanov, Sedlejov, Nevcehle, Pavlov u Stonařova, Otín u Stonařova, Stonařov, Prostředkovice, Suchá u Jihlavy, Beranovec, Cerkvička, Čížov u Jihlavy, Rančířov, Sasov, Pančava.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Ing. Luděk Rudolf
vedoucí stavebního úřadu

Obdržel:

účastníci (dodejky):

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

EDWIN BOHEMIA, s.r.o., IDDS: 3rp23vm

sídlo: Okružní č.p. 876/19b, Lesná, 638 00 Brno 38