

dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
05.02.2018

číslo jednací
MMJ/OŽP/40204/2018-DJa
SZ-MMJ/OŽP/4574/2018/3
jihlvp18v00f1w

vyřizuje / telefon
Ing. et Ing. Dohnalová/3320
oprávněná úřední osoba
jana.dohnalova@jihlava-city.cz

Jihlava
03.04.2018

Rozhodnutí

Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2, § 106 zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zák.č.500/2004 Sb. správní řád

žadatelé – účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je :

společnosti **E.ON Distribuce, a.s., IČO:28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice**, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 10.01.2018 společnost **EDWIN BOHEMIA, s.r.o., IČO:25565028, Okružní 876/19b, 638 01 Brno**

I. vydává souhlas

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ke stavbě : „**V520 – Výměna vedení**“ umístěné na pozemcích v k.ú. Pančava, k.ú. Sasov, k.ú. Rančířov, k.ú. Čížov u Jihlavy, k.ú. Cerekvička, k.ú. Suchá u Jihlavy, k.ú. Beranovec, k.ú. Prostředkovice, k.ú. Stonařov, k.ú. Otín u Stonařova a k.ú. Pavlov u Stonařova.

Stavba „**V520 – Výměna vedení**“ se nachází na pozemcích, na kterých kříží drobné vodní toky Otínský potok – IDVT 10194836, Farský potok – IDVT 10186207, Jihlávka – IDVT 10100237, PP Jihlávky – IDVT 10187182, Rosický potok – IDVT 10205866, Čížovský potok – IDVT 10192865, PP Jihlávky – IDVT 10198001, PP Jihlávky – IDVT 10197344, PP Jihlávky – IDVT 10191754 a bezejmenný vodní tok IDVT 10188200, Lovecký potok – IDVT 10192128 a PP Jihlávky IDVT 10192452. Stožár č. 62 (N+2) se nachází v záplavovém území řeky Jihlávky v ř.km 0,000 - 22,748 stanoveném Magistrátem Jihlavy, odborem životního prostředí pod č.j. MMJ/OŽP/9708/2012 ze dne 06.02.2013.

Popis místa předmětu rozhodnutí: pozemky k.ú. Pančava, k.ú. Sasov, k.ú. Rančířov, k.ú. Čížov u Jihlavy, k.ú. Cerekvička, k.ú. Suchá u Jihlavy, k.ú. Beranovec, k.ú. Prostředkovice, k.ú. Stonařov, k.ú. Otín u Stonařova a k.ú. Pavlov u Stonařova

Název vodního toku: Otínský potok – IDVT 10194836, Farský potok – IDVT 10186207, Jihlávka – IDVT 10100237, PP Jihlávky – IDVT 10187182, Rosický potok – IDVT 10205866, Čížovský potok – IDVT 10192865, PP Jihlávky – IDVT 10198001, PP Jihlávky – IDVT 10197344, PP Jihlávky – IDVT 10191754 a bezejmenný vodní tok IDVT 10188200 a dále stavba bude křížit Lovecký potok – IDVT 10192128 a PP Jihlávky IDVT 10192452

Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-037, 4-16-01-038, 4-16-01-042, 4-16-01-044,
4-16-01-049.

Číslo hydrogeologického rajonu: 6550 Jihlava

Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JSTK :

Začátek trasy: X : -1 147 437.75 Y: -674 333.70

Konec trasy: X : -1 131 012.38 Y: -667 503.20

Další údaje:

Záměrem investora je rekonstrukce stávajícího jednoduchého vedení 1x110 kV v úseku od transformovny Jihlava-Kosov do transformovny Telč v délce 25,6 km, spočívající v přestavbě na dvojité vedení 2x110 kV. Vedení bude umístěno v trase stávajícího vedení, které bude demontováno. Realizační záměr dojde ke snížení rozsahu existujícího ochranného vedení (ze stávajících cca 38 m na cca 32 m). Vedení V520 propojující TR Jihlava (Kosov) a TR Telč vybudované v roce 1963 je na pokraji životnosti, neodpovídá současným projektovým standartům a potřebám přenosu elektrické energie. Ve stávajícím koridoru vedení V520 je umístěno celkem 185 stožárů. U nového vedení bude navrženo celkem 169 stožárů, z toho 167 stožárů typu Soudek 2x110 kV, 2 podchodové stožáry 2x110 kV. Průměrná vzdálenost mezi stožáry zůstává cca 150 m. Počet stožárů rekonstruovaného vedení bude cca o 9 % nižší než počet stožárů stávajícího vedení. Cílem je v maximální míře zachovat stávající stožárová místa (zabraná plocha nových stožárů ovšem bude mít jiný tvar a rozměr, a to s ohledem na skutečnost, že stožáry typu Sedlák jsou dvoudřívkové, zatímco nové stožáry typu Soudek mají jen jeden dřív). Stožárová místa lomových bodů trasy budou zachována vždy, u nosných stožárů zůstanou v co největším možném počtu.

V úvodní části (cca 1,3 km trasy) vedení překračuje komunikaci II.třídy č.405, následně v cca km 4,4 Čížovský potok a v cca km 5,8 Rosický potok. Vedení v cca km 6,6 těsně míjí zástavbu obce Cerekvička-Rosice, u obce Beranovec (cca 8,5 km trasy) překračuje komunikaci I. třídy č.38, říčku Jihlávku a Lovecký potok (cca km 8,7 a 9,3) a míří k obci Suchá. Obec Suchou míjí západně a pokračuje k obci Stonařov, kde západně od obce přechází nad komunikací II. třídy č. 402 (cca km 12,8) a Farským potokem (cca km 13,0) a míří k obci Otín. Západně od obce Otín trasa vedení překračuje Lesní potok a bezejmenný tok (cca km 14,5 a 14,7) a směřuje k Pavlovu. Severozápadně od obce Pavlov trasa vedení pokračuje bezejmenný tok, který v místě překročení ústí do malého rybníku, který trasa míjí po jeho východním břehu (cca km 16,7). Západně od obce Pavlov vedení překračuje komunikaci III.třídy č.4066 (cca km 17,0) a o cca 300 m dále (cca 17,3 km) Moravskou Dyjí – Pavlovský přítok.

Realizace záměru předpokládá z hlediska odtokových a infiltračních poměrů zachování stávajícího stavu s nevýznamným snížením zastavěné plochy. Vedení na trase kříží vodní toky s různou průtočností, nejvýznamnějším tokem je v trase je řeka Jihlava. Křížení bude provedeno dle příslušných technických předpisů, bez zásahu do průtočného profilu. Rekonstrukce stávajícího jednoduchého vedení 1x110 kV v úseku od transformovny Jihlava-Kosov do transformovny Telč, kříží vodní toky, prochází ochrannými pásmy vodních zdrojů i záplavovým územím.

Stavba se nachází na pozemcích, na kterých kříží drobné vodní toky (DVT)- Otínský potok – IDVT 10194836, Farský potok – IDVT 10186207, Jihlávka – IDVT 10100237, PP Jihlávky – IDVT 10187182, Rosický potok – IDVT 10205866, Čížovský potok – IDVT 10192865, PP Jihlávky – IDVT 10198001, PP Jihlávky – IDVT 10197344, PP Jihlávky – IDVT 10191754, bezejmenný vodní tok IDVT 10188200, Lovecký potok – IDVT 10192128 a PP Jihlávky IDVT 10192452.

Část stavby se nachází v záplavovém území řeky Jihlávky, ale nenachází se v žádném ochranném pásmu vodního zdroje.

K žádosti bylo doloženo stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 29.06.2017, pod zn. PM007485/2017-203/IN.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu potenciálu vod.

II. stanovuje

podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona
dobu, po kterou se souhlas uděluje : 03.04.2021

III. stanovuje podmínky,

za kterých se souhlas vydává:

1. Budou dodrženy podmínky stanoviska povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 29.06.2017, pod zn. PM007485/2017-203/IN a to:
 - Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu (§ 39 zákona č.254/2001 Sb.).
 - Jakýkoliv zásah do břehových porostů musí být projednán ve správním řízení vzhledem k tomu, že se nejedná o kácení v zájmu správy vodního toku.
 - Při výstavbě nesmí dojít k jakémukoliv znečištění vodních toků.
 - Realizací předmětné stavby nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s.p. převzalo do své správy a majetku.
 - Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za škody na majetku investora, které mohou vzniknout při povodňových stavech.
 - Po dokončení stavebních prací na přechodu trasy bude veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen nebo napadal do průtočného profilu toku odstraněn, opevnění svahu bude uvedeno do původního stavu.
2. Při výstavbě a provozu nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 zákona o vodách (k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami).
3. Budou dodrženy podmínky stanoviska Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno ze dne 01.03.2017, pod zn. LCR952/000804/2017 a to:
 - Nové ocelové stožáry budou umístěny v min. vzdálenosti 6 m od břehové hrany vodního toku, v případě souběhu el. vedení bude toto vedení vedeno v min. vzdálenosti 6 m od břehové hrany toku.
 - Během stavby nesmí dojít ke znečištění toku zejména ropnými produkty, použitá stavební mechanizace bude obsahovat olejové náplně biologicky odbouratelné
 - Materiály a výkopky nesmí být ukládány do průtočného púrofilu toku, budou ukládány v min. vzdálenosti 6 m od břehové hrany vodoteče a budou zabezpečeny proti smyvu.
 - Bude dodržena ČSN 75 21 30 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, poz. komunikacemi a vedeními
 - Musí být zabezpečena ochrana břehových porostů, případné kácení břehového porostu bude s námi pojednáno
4. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v korytech a v blízkosti vodních toků a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 – povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85 – odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
5. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
6. Veškerý odpad ze stavby i provozu musí být likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

O d ů v o d n ě n í

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 05.02.2018 žádost od společnosti **E.ON Distribuce, a.s., IČO:28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice**, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 10.01.2018 společnost **EDWIN BOHEMIA, s.r.o., IČO:25565028, Okružní 876/19b, 638 01 Brno**, o vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. § 17 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě „**V520 – Výměna vedení**“ umístěné na pozemcích v k.ú. Pančava, k.ú. Sasov, k.ú. Rančířov, k.ú. Čížov u Jihlavy, k.ú. Cerekvička, k.ú. Suchá u Jihlavy, k.ú. Beranovec, k.ú. Prostředkovice, k.ú. Stonařov, k.ú. Otín u Stonařova a k.ú. Pavlov u Stonařova se nachází na pozemcích, na kterých kříží drobné vodní toky Otínský potok – IDVT 10194836, Farský potok – IDVT 10186207, Jihlávka – IDVT 10100237, PP Jihlávky – IDVT 10187182, Rosický potok – IDVT 10205866, Čížovský potok – IDVT 10192865, PP Jihlávky – IDVT 10198001, PP Jihlávky – IDVT 10197344, PP Jihlávky – IDVT 10191754, bezejmenný vodní tok IDVT 10188200, Lovecký potok – IDVT 10192128 a PP Jihlávky IDVT 10192452. Stožár č. 62 (N+2) se nachází v záplavovém území řeky Jihlávky v ř.km 0,000 - 22,748 stanoveném Magistrátem Jihlavy, odborem životního prostředí pod č.j. MMJ/OŽP/9708/2012 ze dne 06.02.2013.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:

- PD stavby o umístění stavby byla zpracována společností INVEK s.r.o., IČO:28346581, Vinohrady 998/46, 639 00 Brno, v prosinci 2017,
- stanoviskem povodí Moravy, s.p., IČO:70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne ze dne 29.06.2017, pod zn. PM007485/2017-203/IN,
- vyjádřením Lesů ČR s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno ze dne 01.03.2017, pod zn. LCR952/000804/2017,
- plnou mocí ze dne 10.01.2018 pro společnost EDWIN BOHEMIA, s.r.o., IČO:25565028, Okružní 876/19b, 638 01 Brno.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/16667/2018-DJa, SZ-MMJ/OŽP/4574/2018/2 ze dne 01.03.2018 a současně stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení pro vznesení námitek či připomínek. Dále byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny žádné námítky připomínky.

Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. V průběhu správního řízení nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání souhlasu při splnění určitých podmínek uvedených ve výrokové části rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné v rámci správního řízení provést místní šetření.

Vodoprávní úřad upozorňuje investora stavby na skutečnost, že investor v blízkosti vodního toku je vázán povinnostmi uvedenými v § 52 a § 85 vodního zákona, zejména je povinen dbát o celkovou údržbu, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a to i průtoků povodňových a zabezpečit ji proti škodám působených vod. Dále upozorňuje, že při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

V z. Mgr. Bára Kolmanová v.r.

Ing. Katarína Ruschková

vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník :

Účastníci řízení do vlastních rukou :

E.ON Distribuce, a.s., IČO:28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, kterou zastupuje na základě plné moci společnost **EDWIN BOHEMIA, s.r.o., IČO:25565028, Okružní 876/19b, 638 01 Brno**

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČO:00286010

Obec Rančířov, Rančířov č.p. 36, 586 01 Jihlava, IČO:00839574

Obec Čížov, Čížov č.p. 58, 586 01 Jihlava, IČO:42634491

Obec Cerekvička-Rosice, Cerekvička č.p. 30, 588 33 Stonařov, IČO:42634644

Obec Suchá, Suchá č.p. 1, 588 33 Stonařov, IČO:00373923

Městys Stonařov, Stonařov č.p. 232, 588 33 Stonařov, IČO:00286656

Obec Pavlov, Pavlov č.p. 108, 588 33 Stonařov, IČO:00286401

Obec Otín, Otín č.p. 24, 588 33 Stonařov, IČO:00373877

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ:70890013

Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Dyje, Brno, Jezuitská 13/14, 602 00 Brno, IČ:42196451

Na vědomí :

Magistrát města Jihlavy – stavební úřad

MěÚ Třešť – odbor stavební úřad, Revoluční 20/1, 589 14 Třešť

Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava, Mlýnská 37, Jihlava, IČO:70890013