



Městský úřad Telč

odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
pracoviště Na Sádkách 453, 588 56 Telč

tel.: +420 567 112 495
fax: +420 567 112 499
e-mail: vladimir.prochazka@telc.eu

EDWIN s.r.o. Bratislava

Došlo: 22-03-2018

Spis zn.:

Přílohy:

Evidenční č.:

Dle rozdělovníku

PID

spisová značka
MěÚTelč2126/2018OŽP/Pr-231.2

číslo jednací
Telč2126/2018OŽP

vyřizuje
Ing. Vladimír Procházka

Telč
20.3. 2018

Věc: Souhlas vodoprávního úřadu k záměru dle PD „V520 – Výměna vedení 110 kV“

MěÚ Telč, odbor životního prostředí uděluje jako příslušný vodoprávní úřad v souladu s ustanoveními:

- §§ 104, 106 odst. 1, 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)
- § 17 odst. 1 písm. a/ zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)
- §§ 9, 18, 19, 149 a následující zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

s o u h l a s

pro žadatele – účastníka řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. - správního řádu) :

E.ON Distribuce, a.s.

F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400

zastoupen na základě plné moci:

EDWIN BOHEMIA, s.r.o., IČ: 25565028, Okružní 876/19b, 638 00 Brno -Lesná

se záměrem dle PD „V520 – Výměna vedení 110 kV“, který vypracovala projekční kancelář: EDWIN BOHEMIA, s.r.o., IČ: 25565028, Okružní 876/19b, 638 00 Brno –Lesná. Stavba řeší rekonstrukci venkovního vedení VN od Tr Jihlava –Kosov po Rz Telč. Stávající vedení provedené fázovými vodiči 185 AlFe6 a stožáry typu „Sedlák“ budou nahrazeny novými stožáry typu „Soudek“. V celém úseku budou instalovány nové fázové vodiče AlFe 243 – Al/39-ST1A včetně izolátorových závěsů a příslušných armatur. Rekonstruované vedení bude ve stávající trase. Délka rekonstruovaného vedení je asi 25,6 km celkem. Vedení kříží vodní toky (VT) bezejmenný vodní tok IDVT 10204883, Votavice IDVT 10101757, Moravská Dyje IDVT 10100057, Moravská Dyje – pavlovský přítok IDVT 10186828 a bezejmenný vodní tok IDVT 10186892. Stavbou dotčené vodní toky v k.ú. Telč, Mysliboř, Žatec na Moravě, Urbanov, Sedlejev, Nevcehle. Orientační určení polohy (souřadnicový systém S-JTSK) - začátek trasy: Y – 679963 a X – 1151779

Souhlas se uděluje za těchto **p o d m í n e k** :

1. Nové ocelové stožáry budou umístěny v min. vzdálenosti 6m od břehové hrany vodního toku, v případě souběhu el. Vedení bude toto vedení vedeno v min. vzdálenosti 6 m od břehové hrany toku
2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek
3. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
4. Během stavebních prací nedojde k poškození břehů toku. Také nesmí dojít ke snížení průtočnosti toku, zejména za zvýšených průtoků.

5. Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací, změny stavby musí být projednány s MěÚ Telč, OŽP – vodoprávním úřadem a správcem toku.
6. Přímý správce toku (Povodí Moravy, s.p.) bude v dostatečném předstihu (1týden) písemně vyrozuměn o zahájení a ukončení prací na přechodu toku.
7. Pokud dojde k porušení nebo jinému dotčení drenážních systémů, musí být zajištěna jejich opětovná funkčnost. Provedení opravy bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno vlastníkem popřípadě nájemcem pozemku.
8. Po dokončení stavebních prací na přechodu trasy bude odstraněn veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen nebo napadal do průtočného profilu toku, opevnění svahu bude uvedeno do původního stavu.

Tento souhlas se uděluje na dobu výstavby, nejpozději do 31.12. 2020.

O d ů v o d n ě n í :

K záměru bylo dne 4.5. 2017 vydáno stanovisko Povodí Moravy, s.p. pod značkou PM007485/2017-203/IN ze dne 29.6. 2017 a stanovisko správce některých toků: Lesy České Republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Dyje, Brno ze dne 1.3. 2017pod č.j. LCR952/000804/207. Žádost ze dne 6.2. 2018 poskytuje dostatečný podklad, proto bylo o žádosti rozhodnuto na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě podáním učiněným u Městského úřadu Telč. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Telč

Rozdělovník:

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400

- zaslat na základě plné moci: EDWIN BOHEMIA, s.r.o., IČ: 25565028, Okružní 876/19b, 638 00 Brno -Lesná – DS

Na vědomí:

Povodí Moravy, s.p. – DS

Lesy České Republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Dyje, Brno - DS

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 58856 Telč – zastoupené ORÚP

Obec Mysliboř, p. Urbanov - DS

Obec Žatec, p. Urbanov – DS

Obec Sedlejov, p. Urbanov – DS

Obec Nevcehle, p. Urbanov - DS