

EDWIN BOHEMIA, s.r.o.
Okružní 876/19b
63800 Brno

naše značka
5001411549

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
15.12.2016

Věc:

V5522 - Výměna vedení

K.ú. - p.č.: Telč , Babice u Lesonic , Jindřichovice na Moravě , Dyjice , Loukovice , Bolíkovice , Dolní Lažany ,
Vystrčenovice , Popovice nad Rokytnou , Nová Říše , Želetava , Šebkovice , Cidlina na Moravě , Doln

Stavebník: EDWIN BOHEMIA, s.r.o. , Okružní 876/19b , 63800 Brno

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o.,
vydává toto stanovisko:

Nesouhlasné stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánované stavby "Vedení 2x400 kV Slavětice-Sokolnice" (dle
předložené situace) procházejí vysokotlaké (dále jen VTL) plynovody) a regulační stanice VTL RS.

VTL: DN 100, 300.

RS: Zdeňkov

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany od plynovodu.

Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od plynovodu.

Ochranné pásmo RS je 4 m a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry.

Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů je 1 m nakaždou stranu od krajního kabelu.

Požadavky na zpracovatele PD:

1. Projektovou dokumentaci řešit v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG
702 04 (Technická pravidla Gas), ČSN 332165, ČSN EN 50443, ČSN 15280 a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

- nové podpěrné body na nových místech situovat mimo bezpečnostní pásma VTL plynovodů s ohledem na ostatní
výše uvedená plynárenská zařízení;

- souběh a křížení plynovodů s venkovním elektrickým vedením bude v souladu s TPG 702 04, zejména v dobech
20.4.2. a 20.4.3.

- uzemnění podpěrných bodů vést směrem od VTL plynovodu min. 10 m;

- v případě zvýšení přenosové kapacity budou doloženy výpočty nebezpečných vlivů vedení dle ČSN 33 2165;

2. PD na výše uvedenou stavbu - stavení záměr se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a zakotováním
nových staveb vůči němu bude předložena GridServices, s.r.o.
k odsouhlasení.

3. V případě potřeby, Vám již v průběhu zpracování projektové dokumentace, naše stávající zařízení vytyčíme <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

4. V případě Vašeho zájmu o digitální formu poskytnutí polohy výše uvedených plynárenských zařízení v zájmovém
prostoru je možné se obrátit na oddělení dokumentace sítí <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data-pro-odbornou-verejnost/prihlaseni/>

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gidservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

5. STANOVISKO NESLOUŽÍ PRO POVOLENÍ REALIZACE PŘEDMĚTNÉ STAVBY AROVNĚŽ NENAHRAZUJE VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD).

6. Případné další upřesňující informace ve smyslu problematiky výše uvedené stavby, včetně dojednání koordinační schůzky - po oboustranné vzájemné dohodě obdržíte v GridServices, s.r.o. oddělení operativní správy sítí (Zdeněk Kocourek, tel.:532 227 479, mobil:724 355 440, e-mail: zdenek.kocourek@innogy.com).

Stanovisko GridServices s.r.o., EPZ (Martina Pýchová, tel. 532228294):

Toto stanovisko je pouze informativní a nelze jej použít pro účely povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb.!

V zájmovém území se v současné době nachází STL podzemní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě GasNet, s. r.o.

STL plynovodní vedení je zabezpečeno ochranným pásmem sloužící k ochraně plynárenského zařízení:

- mimo zastavěné území - 2 m od okraje plynovodního vedení na obě strany
- v zastavěné území - 1 m od okraje plynovodního vedení na obě strany

Před vydáním stanoviska pro účely povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb., nebo realizace stavby, požadujeme předložit kompletní projektovou dokumentaci celé stavby odpovídající zákonu č. 183/2006 Sb., vyhlášce č. 499/2006 a platných předpisů (koordinační situaci se zákresem umístění stavby a s rozlišením stávajících a nových inž. sítí, zákresem stávajícího plynovodního vedení a zařízení, Souhrnné a Technické zprávy, příčných řezů atd.) navrženou s ohledem na zákon č. 458/2000 Sb. a ČSN 736005 k odsouhlasení.

O vedení sítí ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě můžete požádat na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data-pro-odbornou-verejnost/prihlaseni/>

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001411549 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Martina Pýchová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420532228294
martina.pychova@innogy.com

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001411549 ze dne 15.12.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: EDWIN BOHEMIA, s.r.o., Okružní 876/19b, 63800 Brno. K.ú.: Telč, Babice u Lesonic, Jindřichovice na Moravě, Dyjice, Loukovice, Bolíkovice, Dolní Lažany, Vystrčenovice, Popovice nad Rokytnou, Nová Říše, Želetava, Šebkovice, Cidlina na Moravě, Doln.



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001411549 ze dne 15.12.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: EDWIN BOHEMIA, s.r.o. , Okružní 876/19b , 63800 Brno. K.ú.: Telč , Babice u Lesonic , Jindřichovice na Moravě , Dyjice , Loukovice , Bolíkovice , Dolní Lažany , Vystrčenovice , Popovice nad Rokytnou , Nová Říše , Želetava , Šebkovice , Cidlina na Moravě , Doln.



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL/				
	WTTL				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001411549 ze dne 15.12.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: EDWIN BOHEMIA, s.r.o. , Okružní 876/19b , 63800 Brno. K.ú.: Telč , Babice u Lesonic , Jindřichovice na Moravě , Dyjice , Loukovice , Bolíkovice , Dolní Lažany , Vystrčenovice , Popovice nad Rokytnou , Nová Říše , Želetava , Šebkovice , Cidlina na Moravě , Doln.



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL/		kabel		anodové uzemnění
	WVTL		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	plynovodu				
	nefunkční				
	výstavba				
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001411549 ze dne 15.12.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: EDWIN BOHEMIA, s.r.o. , Okružní 876/19b , 63800 Brno. K.ú.: Telč , Babice u Lesonic , Jindřichovice na Moravě , Dyjice , Loukovice , Bolíkovice , Dolní Lažany , Vystrčenovice , Popovice nad Rokytnou , Nová Říše , Želetava , Šebkovice , Cidlina na Moravě , Doln.



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL/		kabel		anodové uzemnění
	WTN		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	plynovodu				
	nefunkční				
	výstavba				
	regulační stanice				

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001411549 ze dne 15.12.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: EDWIN BOHEMIA, s.r.o. , Okružní 876/19b , 63800 Brno. K.ú.: Telč , Babice u Lesonic , Jindřichovice na Moravě , Dyjice , Loukovice , Bolíkovice , Dolní Lažany , Vystrčenovice , Popovice nad Rokytnou , Nová Říše , Želetava , Šebkovice , Cidlina na Moravě , Doln.



Legenda:


	linie		ochranné zařízení		kabel
	N TL/ ST L/ VT L/		ochranné zařízení		kabel
	VT L/		ochranné zařízení		kabel
	plynovodu		ochranné zařízení		kabel
	nefunkční		ochranné zařízení		kabel
	výstavba		ochranné zařízení		kabel
	regulační stanice		ochranné zařízení		kabel

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: EDWIN BOHEMIA, s.r.o. , Okružní 876/19b , 63800 Brno. K.ú.: Telč , Babice u Lesonic , Jindřichovice na Moravě , Dyjice , Loukovice , Bolíkovice , Dolní Lažany , Vystřčenovice , Popovice nad Rokytnou , Nová Říše , Želetava , Šebkovice , Cidlina na Moravě , Doln.



Stávající vedení/stožár
Projektované vedení/stožár

Za a r		Datum		Výsota	
Zodpovědný projektant: Ing. Sersen		Vyracoval: Pavelka		Schválil: Ing. Kubinec	
V 5522 - Výměna vedení					
Celková situace					
Tato dokumentace nebo její část nesmí být reprodukována nebo použita bez písemného povolení.					

	
Oblastní úřad ED 15-0 tel. 56235-54623829 - e-mail: edwin@edwin.cz	
Míra	1:50 000
Formát	A4
Datum	09 2018
Účel	
Archivní číslo ED 15-0	



Mířka	1:50 000
Format	4x A4
Datum	09.2016
Učel	
Archivní číslo	ED 15-5-0