



Obecní úřad Šebkovice
Šebkovice 1
675 45 Šebkovice

IČ: 00290556
www.sebkovice.cz
ou.sebkovice@quick.cz

tel.: +420 568 440 815
GSM: +420 606 507 494

EDWIN BOHEMIA, s.r.o.
Okružní 876/19b
638 00 BRNO

Šebkovice 14.11.2016
č.j. 397/2016

Vaše č.j.: 16/mm/0303

Věc: Vyjádření k plánované stavbě V 5522 – Výměna vedení 110 kV

K plánované stavbě má obec Šebkovice tyto požadavky:

1. Požadujeme, aby na trase vedení V 5522 byla vzdálenost nového sloupu od rybníka Hájky v kú Milatice, p.č. 47/7, nebo 47/9 stejná a nebo větší, jako stávající pozice sloupu č. 36. V předmětné lokalitě se nachází přírodní památka Hájky a v uvedeném prostoru byly provedeny pěstební práce, které by byly pracovní činností při stavbě sloupu znehodnoceny.
2. Před zahájením prací musí realizační firma projednat s dostatečným předstihem jejich zahájení a průběh s uživateli zemědělských pozemků a dohodnout způsob úhrady majetkové újmy.
3. V rozpočtu projektu počítat s výdaji na úhradu majetkové újmy za poškozené porosty a ztížené obdělávání po výstavbě.


Za předpokladu splnění výše uvedených požadavků souhlasí obec Šebkovice s vydáním územního a stavebního povolení a s vlastní realizací akce V5522 – Výměna vedení 110 kV.

V příloze zakres pozice sloupu č. 36 a fotodokumentace.


S pozdravem

Ing. Josef Holčápek, starosta obce

**OBEC
ŠEBKOVICE
675 45**







VYSOKÉ NAPĚTÍ -
ŽIVOTU NEBEZPEČNO
DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH
ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ
I NA ZEM SPADLÝCH !

0116 - ČSN ISO 3864

V 5522 p.b. 36