

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

V1310/1311- výměna vedení

Evidenční číslo VZ: Z2020-020858

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

V PD v dokumentu B_Souhrnna_techicka_zprava je v odstavci B. 1 Popis území stavby v bodě f) Asanace, demolice, kácení dřevin v místě stavby u kácení dřevin uvedeno:

A v dokumentu POV_Zprava v bode 7)OSTATNÍ je uvedeno:

Kdo bude zajišťovat kácení dřevin provozovatel nebo zhotovitel?

Ve VV není položka pro Kácení dřevin.

V PD chybí podrobnější soupis a výměry dřevin ke kácení.

Odpověď zadavatele č. 1:

Kácení bylo z rozpočtu vyjmuta na základě požadavku zadavatele před zahájením výběrového řízení, z důvodu provedení těchto prací v rámci údržby stávajícího OP. Zadavatel položky na kácení dřevin proto vyjmul ze soupisu prací předloženého k ocenění. Průseky v rámci údržby vedení byly již provedeny a nebudou součástí stavby.

V PD je uvedeno z důvodu, aby tato činnost nebyla opomenuta a byla provedena před zahájením stavby (již provedeno).

Dotaz č. 2:

Dle našeho názoru by měl být stejný počet přechodových bariér a to jak u montáže FV tak i KZL.

Dále dle našeho názoru by měl být popis u přechodové bariéry přes silnice I., II., III. tř a dálnice a popis sítě NN, VN, telefon, plyn, vodu by měl být doplněn o popis – dvojité vedení.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Poptávaná Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Objekt		CZ000002.1: Vedení 110 kV				
	Oddíl		21-M: Elektromontáže				
34	MP	210000000.R	Přechodová bariéra přes sítě NN, VN, telefon, plyn, vodu, vč. odstr.	systém	26,000		
35	MP	210062151	Přechodová bariéra pomocí konstrukce vvn 110 kV přes NN, VN, neelektrifik. trať - dvojité vedení	systém	1,000		
36	MP	210062153	Přechodová bariéra pomocí konstrukce vvn 110 kV přes VVN, elektrifik. trať - dvojité vedení	systém	1,000		
37	MP	210062155	Přechodová bariéra překonávaná pomocí konstrukce vvn 110 kV přes I., II., III. třídy a dálnici	systém	10,000		
	Objekt		CZ000002.2: KZL				
	Oddíl		21-M: Elektromontáže				
149	MP	210062153	Přechodová bariéra překonávaná pomocí konstrukce vvn 110 kV přes VVN, elektrifikovanou trať	systém	1,000		
150	MP	210062155	Přechodová bariéra překonávaná pomocí konstrukce vvn 110 kV přes I., II., III. třídy a dálnici	systém	7,000		

Odpověď zadavatele č. 2:

Rozdíl ochranných opatření je z důvodu:

V CZ000002.2 KZL jsou uvedena opatření pouze v trase výměny KZL na stávajícím vedení mezi TR MÍR – st.č.73.

V CZ000002.1. Vedení 110 kV jsou uvedena opatření v trase mezi st.č.73 – TR ŽNS, kde je prováděna kompletní výměna stávajícího vedení vč. pokračování instalace nového KZL v rámci CZ000002.2. Pokud by tato opatření byla rozpočtována i v CZ000002.2, tak by byla započítána v nákladech stavby duplicitně. Opatření použitá pro instalaci FV budou použita i pro instalaci KZL v úseku st.č.73 – TR ŽNS.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně

E.ON Distribuce, a.s.