

Váš dopis zn.: CB/BLI/0051/2018
Ze dne: 16.08.2018
Naše zn.: 15270/2018-SZDC-TUDC-ÚATT
Vyřizuje: Ing. Stanislav Cinádr
Telefon.: 972544621
Mobil:
E-mail: stanislav.cinadr@tudc.cz
Datum: 30.08.2018

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ateliér České Budějovice
Ing. Magdaléna Blinková
Čechova 726/50
370 01 České Budějovice

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice
Dne: 31. 08. 2018
Č.j.: 20-00219-2018

Věc: Vyjádření k technicko - technologickému řešení úpravy drážních sdělovacích kabelů stavby „Jižní tangenta České Budějovice“

Technická ústředna dopravní cesty (jako správce železničního telekomunikačního majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. – dále jen TUDC) obdržela dne 20.08.2018 Vaši žádost (č.j. CB/BLI/0051/2018 ze dne 16.8.2018) o vyjádření k technicko – technologickému řešení úpravy drážních sdělovacích kabelů v rámci stavby „Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 – km 2,706), okr. ČB, DSP“.

Výše uvedená stavby řeší přeložky sdělovacích kabelů TUDC v následujících SO:

- SO 655 – Úpravy drážních sdělovacích kabelů trati č.194
- SO 656 – Úpravy drážních sdělovacích kabelů trati č.196

TUDC souhlasí s navrhovaným technicko – technologickým řešením uvedeným v těchto SO. V dalším stupni projektové dokumentace je nutno upřesnit některé připomínky, např.:

- Dělené chráničky HDPE trubek umísťovat pouze pod nezpěvněné povrchy (pro případ jejich opravy).
- Dělené chráničky HDPE trubek musí mít zámky po maximálně 50 cm.
- Kabelové trasy budou po přeložce geodeticky zaměřeny a bude provedena oprava stávající polohopisné dokumentace kabelových tras.

Žádáme též o předložení dalšího stupně projektu k vyjádření

S pozdravem

Vedoucí specializovaného střediska
telekomunikační a rádiové techniky

Ing. Jiří Šustr

V. z. 

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(29)