VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

Měřítko: 1:100

MO1k 5,0/30



KONSTRUKCE VOZOVKY, TDZ Vi, NÚP D2:

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu vozovky	ACO 16 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121	
Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze	PS-I, C 60 B 5	0,70 kg/m^2	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129	$E_{def,2}$=min.80MPa
Štěrkodrť	$ŠD_B$ 0/32 G_E	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	$E_{def,2}$=min.50MPa
Štěrkodrť	$ŠD_B$ 0/63 G_E	190 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	$E_{def,2}$=min.30MPa
CELKEM KONSTRUKCE		min. 400 mm		

KONSTRUKCE VOZOVKY DLÁŽDĚNÉHO PÁSU:

Kamenná dlažba	DL I	100 mm
Betonové lože	C20/25nXF3	150 mm
Štěrkodrť	$ŠD_B$ 0/32 G_E	150 mm
Štěrkodrť	$ŠD_B$ 0/63 G_E	190 mm
CELKEM KONSTRUKCE		min. 590 mm

POZNÁMKA:
Před napojením na SO 104 bude z kamenné dlažby vytvořen žlab š. 0,5m, aby se zamezilo natékání vody na vozovku. Vody bude svedena do příkopu podél sjezdu.

SO122.4 - Vzorový příčný řez