


PODÉLNÝ ŘEZ
1:50

HORNÍ DVORIŠTĚ



MATERIÁLY:

BETON (ČSN EN 206+1+1):
- BETONY S MAX. PRŮSAKEM 20 mm DLE METODIKY ZKOUŠENÍ DLE ČSN EN 12390-8:
- PILOTY V DOSAHU HPV: C25/30-XA2, XC3, XF3 (CZ, F2) - CI 0,20, Dmax 22, S2
- ZÁKLADY V DOSAHU HPV: C25/30-XA2, XC3, XF3 (CZ, F2) - CI 0,20, Dmax 22, S2
- DRÁKY OPĚR A KŘÍDLA: C30/37-XA3, XA2, XF4 (CZ, F2) - CI 0,20, Dmax 22, S2
- OLOU, PRAHY, ŽAV, ZOI, LOŽ. BLOKY: C30/37-XA3, XA2, XF4 (CZ, F2) - CI 0,20, Dmax 22, S2
- RÁMČY ŽEL. MOSTŮ: C30/37-XA3, XF4 (CZ, F2) - CI 0,20, Dmax 22, S2

BETONY S MAX. PRŮSAKEM 35 mm DLE METODIKY ZKOUŠENÍ DLE ČSN EN 12390-8:
- DESKA IZOL. SYSTÉMU ZA OPĚROU: C25/30-XC2, XF1 (CZ, F2) - CI 0,20, Dmax 22, S2
- TVRDÁ OCHRANA IZOLACE: C25/30-XC2, XF1 (CZ, F2) - CI 0,20, Dmax 16, S2
- SCHODISTOVÉ STUPNĚ: C30/37-XA3, XF4 (CZ, F2) - CI 0,20, Dmax 22, S2

BETON BEZ POŽADAVKU NA ODOLNOST PROTI PRŮSAKU
- PODKLADNÍ BETON (ZÁKLAD S PILOTAMI): C12/15-X0 (CZ, F2) - CI 0,20, Dmax 22, S2
- PODKLADNÍ BETON (OSTATNÍ): C25/30-XA2, XC2, XF1 (CZ, F2) - CI 0,20, Dmax 22, S2
- BETON ODLOUŽENÍ KOLEM KŘÍDEL: C25/30-XF2 (CZ, F2) - CI 0,20, Dmax 22, S2
- OBŘÍVENÍKY: SVP XF4

OCEL BETONÁŘSKÁ (ČSN 42 0139)
- NOSNÁ VÍŽTULE B 5008

OCEL KONSTRUKČNÍ

- NOSNÁ KONSTRUKCE
TL. PRVKŮ < 30 mm S355NL4H DLE (ČSN EN 10025-2)
TL. PRVKŮ > 30 mm < 50 mm S355NL4H DLE (ČSN EN 10025-2)
TL. PRVKŮ > 50 mm S355NL4H DLE (ČSN EN 10025-2)

D.1
SO 204

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj
U Znaméného stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Atelier Česká Budějovice - Čestova 55, 370 01 Česká Budějovice - tel. 386 303 211, e-mail: mmlb@pragoprojekt.cz, D datové schránky: 446154

Navrhl/ověřoval: Martin HODEK
Zpracoval: Ing. Jan SYKORA
Projekt: Pavel KAČÍREK
Technická kontrola: Ing. Jan SYKORA
Hlavní inženýr projektu: Eva DOSTALOVÁ

Kraj: JIHOČESKÝ
Číslo: Č. BUDĚJOVICE, PLANA, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ
Objekt: JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
(km 0,000 - km 2,706), okr. ČB
Průběh: SO 204 - Železniční most přes II/143

Číslo: 17-307-2-000
Číslo: 17-307
Datum: 02/2020
Formát: 14 A4
Měřítko: 1:50
Stupeň: PDPS
Číslo: 3